

Durate normale de timp pentru lucrari revizie intretinere si reparatii la ascensor

Nr. Crt.	Lucrari necesare	UM	Frecventa activitatii	Durata normala (Nr)ore]
1	Curatirea ascensorului	Bilunar	24	1.05
2	Verificarea nivelului uleiului si completarea cu ulei	Bilunar	24	0.16
3	Verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemelor de ungere	Bilunar	24	0.09
4	Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere	Bilunar	24	0.15
5	Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fixarii acestora	Bilunar	24	0.27
6	Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora	Bilunar	24	0.35
7	Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului	Bilunar	24	0.44
8	Verificarea elementelor de prindere a cabinei si contragreutati	Bilunar	24	0.27
9	Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor	Bilunar	24	0.40
10	Verificarea fixarii tamponelor si a limitatoarelor de sfarsit de cursa	Bilunar	24	0.52
11	Verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare si semnalizare	Bilunar	24	0.49
12	Verificarea conexiunilor prizei de pamant a echipamentelor electrice	Bilunar	24	0.24
13	Verificarea conexiunilor la aparate si a clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni	Bilunar	24	0.16
14	Verificarea strangerii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune	Bilunar	24	0.55
15	Verificarea functionarii si etansietatii circuitelor hidraulice (unde e cazul)	Bilunar	24	0.48
16	Verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune	Bilunar	24	0.27
17	Verificarea usilor de acces la putul ascensorului	Bilunar	24	0.81
18	Examinarea generala a ascensorului si remedierea deficientelor constatate si ramase nerezolvate in cadrul lucrarilor de intretinere	Anual	1	13.24
19	Demontarea partii superioare a carcasi reductorului si verificarea starii de uzura a angrenajului arbore melcat- roata melcata, a lagarelor si a rulmentului axial al reductorului	Anual	1	10.30
20	Spalarea lagarelor motorului electric si schimbarea uleiului	Anual	1	5.88
21	Spalarea si montarea la loc a carcasi troliului si completarea cu ulei proaspat	Anual	1	7.35
22	Verificarea instalatiei electrice din camera masinii, din put si din cabina ascensorului	Anual	1	4.41
23	Demontarea paracazatoarelor, spalarea, ungerea si verificarea functionarii acestora	Anual	1	8.09
24	Demontarea rotii de frictiune, spalarea si ungerea axelor si lagarelor	Anual	1	9.26
25	Emiterea certificatului de garantie referitor la calitatea lucrarilor de revizie generala	Anual	1	1.47

Ing sef mecanic

Birou Planificare Reparatii Analiza Control Servicii/Sef Birou

Inspector specialitate

Specialist principal Dezive

Specialist Dezive

D. Makusev

D. Kokosh

Bratu Adrian

A. Ciobanu

D. Neacsu

16.05.2017