

SPECIFICATIE TEHNICA
PENTRU FURTUNURI METALICE INCARCARE GPL IN CISTERNE CF - INSTALATIA
PGL

1. Furtun elastic Dn50, protejat cu tresa metalica la exterior, echipat la un capat cu flansa Dn50/Pn40 fixa si la celalalt capat cu flansa Dn80/Pn40 mobila; lungimea libera intre capetele furtunului = 6000 mm; material de executie = W1.4571; suprafata de etansare = PU; conf desen CMF-I-50-FL/FL8000
2. Furtun elastic Dn50, protejat cu tresa metalica la exterior, echipat la un capat cu flansa Dn50/Pn40 fixa si la celalalt capat cu flansa Dn50/Pn40 mobila; lungimea libera intre capetele furtunului = 6000 mm; material de executie = W1.4571; suprafata de etansare = PU; conf desen CMF-I-50-FL/FL8000

Ambele tipuri de furtunuri lucreaza la urmatoarii parametri:

- fluid vehiculat = GPL;
- presiune maxima de lucru = 21 bari;
- temperatura de lucru = $-30^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$;
- material executie = W1.4571;
- suprafata de etansare flanse -PU;
- lungime libera intre capetele furtunului = 6000 mm.

Furtunurile trebuie sa fie executate in conformitate cu standardele SR-EN 1761 si SR-EN 1762.

Nota : In conformitate cu regulamentul intern, furtunurile vor fi supuse la incercarea de presiune hidraulica o data pe an. Producatorul va indica in documentele de livrare presiunea de proba hidraulica , astfel incat sa nu fie afectata garantia produsului.

Director TP LOG
Nitu Razvan

Sef Arta AFPE
Enache Valeriu

Sef Instalatie PGL
Grigore Adrian

Inginer Mecanic aria AFPE
Chirita Mircea

Inginer Sef Mecanic
Makushev Denys

Iorgoiu C.

28-06-2018



DAIS-0527-3108.18