


LISTA LUCRARILOR NECESARE REPARATIE ASCENSOR


1. Lucrari de reparatii :

1. Inlocuit contactor limitator cu rola (brat pe stanga) pt usi cabina ,usi palier, cablu moale -5buc FES-L-EX
2. Inlocuit contactor limitator cu rola (brat pe dreapta) pt usi cabina, usi palier, cablu moale -5buc FES-L-EX
3. Inlocuit contactor cu bolt (trapa cabina, cama mobila ,LV, intinzator (5 buc); EEx 14R
4. Inlocuit traductor bistabil (3buc) –MKR13XRAK
5. Inlocuit instalatie electrica put, cabina, inclusiv cablu flexibil
6. Efectuat verificari si reglaje
7. Punere lift in functiune,supraveghere la punere in functiune,efectuat probe,pregatit documentatie ISCIR
8. Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu carater tehnic in vederea prelungirii duratei de viata.

Servicul Mecanic
Ing. Sef Mecanic
Denys Makusev



Inspector specialitate
Bratu Adrian



16.11.2017