

**NOTA DE SANTIER / SITE NOTE**Nr./No.: **NS-34-007**

(Logo Client)	Nume proiect/ Project Name	Data/Date: 29.03.2017
		Pag./Page _ 1 _ din/of _ 1 _
Contract Nr/No.	1168/2015	Numar proiect/ Project Number
Client	S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.	1168/2015
Instalatia/Plant	Turnuri de racire cu tiraj fortat 1+2	

I. GENERALITATI / GENERAL DATA

Subject / Subject: Modificari conductele de aspiratie pompele 20-P-1, 2, 3, 4, 5

Departament / Department: **MONTAJE**

II. DESCRIERE / DESCRIPTION

Având în vedere și recomandarea / instrucțiunile de montaj detaliate în cartea pompelor centrifuge Flowserve, conform căreia:

" The strainer must be removed after the initial run-in time if the process does not allow its permanent use",

" Filtrul trebuie eliminat după perioada de funcționare inițială dacă procesul nu permite utilizarea permanentă a acestuia",

filtrul "Y" va fi scos din traseul de aspirație al pompei după finalizarea lucrărilor de curățare a întregului circuit de apă de răcire, inclusiv în interiorul instalațiilor tehnologice, atunci când toate obiectele străine (de orice natură / proveniență) prezente(dacă este cazul) în interiorul conductelor vor fi fost eliminate, prin curățări repetate ale filtrelor.

Conductele de aspirație ale pompelor vor fi modificate conform prezentei dispoziții de șantier: excludere corp filtru și relocare compensator dilatare conform izometriei anexate prezentei note.

III. DOCUMENTE AFECTATE / AFFECTED DOCUMENTS**IV. ANEXE / ANNEXES**

Scheme izometrice : 1168.00-34-3026.00 rev2, 1168.00-34-3027.00 rev2, 1168.00-34-3028.00 rev2, 1168.00-34-3029.00 rev2 si 1168.00-34-3030.00 rev2

V. AUTORIZARI, APROBARI / AUTHORIZATION, APPROVALS

Proiectant / Designer – IPIP			Client - S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.		
1	Intocmit:	Covaci D.	1	Project Manager:	
2	Verificat:	Nedelcu S.	2		
3	Aprobat:	Balan M.	3		
Data/Date:			Data/Date:		

VI. PREDARE - PRIMIRE NOTA DE SANTIER / SITE NOTE HANDOVER

Constructor /Nume/Semnatura/Data:
 Constructor /Name/Signature/Date: