



3						COMANDA: 1168/2015
2	REVIZIE NOTA SANITIER	03.2017	Ing. Covaci D.	Ing. Măgălaș S.	Ing. Balan M.	BENEFICIAR: S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIESTI
1	REVIZIE PENTRU APROBARE	07.2016	Ing. Covaci D.	Ing. Petrescu G.	Ing. Balan M.	INSTALATIE: TURBURI DE RACINE CU TIRAJ FORAT SECTOR 1+2
REV.	DESCRIERE	DATA	PROIECTAT	VERIFICAT	APROBAT	DESEN REFERITOR:
PROIECTAT	Ing. Covaci D.		DATA: 05.2016			SCHEMA IZOMETRICA
VERIFICAT	Ing. Petrescu G.		SCARA:			20-600-AR-008-C301-ET
APROBAT	Ing. Balan M.					
						NR. 1168_00-34-3028_00 2 REV. 1 FILA 1/2

CONTINUARE IN PAG. 2

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA IPIB-S.A. SI NU POATE FI
REPRODUS, MODIFICAT SAU TRANSMIS IN INTRECIME SAU PARTIAL UNEI ALTE PERSOANE SAU ORGANIZatii DECAT CU APROBAREA SCRISA A PROPRIETARILUI

N



CONTINUARE DIN PAG. 1

23	ROBINET CU SERTAR, 800#, DN40/SR EN 1984, SW, CU ROATA DE MANEVRA, P245GH/SR EN 10222-2	40	VAASAHGAAA	1
24	ROBINET CU SERTAR, 800#, DN20 SW X 3/4" NPTF, SR EN 1984, CU ROATA DE MANEVRA, P245GH(ZN) /SR EN 10222-2	20	VAASAHGAAB	1

INSTRUMENTS

25	VORTEX DN600, DESEN 1168.00-34-3088.00	600	V-001	1
----	--	-----	-------	---

SUPORTURI

26	SPG8, DS-34.002-2, GHIDAT 5MM/AXIAL 5MM	600	1168-SP11	1
27	SPG8, DS-34.002-2, GHIDAT 5MM	600	1168-SP45	1

CONDUCTA										MEDIU DE LUCRU		FAZA NOTA 3	P&ID Nr.	CONDITII DE OPERARE		CONDITII MAXIME ADMISIBILE		CONDITII DE PROBA				INCALZIRE	VERIFICARE SUDURI		CARAC. (GUSTICI SI INCALZIRE CONFORM PED 97/23/EC HG 584/2004)				NOTA 7
NR. CRT.	SIMBOL CONDUCTA NOTA 1	DN	CLASA	IZOLATIE NOTA 2	ADAOCS DE COROZIUNE GROSIMEA DE INCALZIRE mm	PRESTIUNE DE OPERARE bar-g	TEMP. MIN. ADMISIBILA °C	PRESTIUNE MAXIMA ADMISIBILA bar-g	TEMP. MAX. ADMISIBILA °C					PRESTIUNE DE PROBA bar-g	FLUID NOTA 4	TEMPERATURA DE INCALZIRE °C	TIP NOTA 5	INSOTITUIRE INCALZIRE NOTA 6	TRATAMENT TERMIC	METODA	PERCENT		CLASA	NOTA 6	GRUPA FLUID	PS x DN	CATEGORIA DE EVALUARE		
1	20-600-AP-003-C301-ET	600	C301	50	1.5	4.6	APA RECIRCULATA TUR	L	1168.00-32-2503.01	ATM	28	-26.6	0.4	50	1	A	S	E	-	NU	70/100/84	NU	2	240	PI				
NOTE										LEGENDA						OBSERVATII										TEHNOLOGIC	INSTRUMENTATIE		
1. SIMBOL IDENTIC CU CEL DIN SCHEMA DE CONDUCTA SI AUTOMATIZARI 2. SE COMPLETEAZA GROSIMEA DE IZOLATIE (mm) 3. FAZA LICHID; VAPORI 4. FLUID DE PROBA: APA / BAER 5. TIP INCALZIRE: SABUR / ELECTRIC 6. PRESTIUNE DE VAPORIZARE LA TEMPERATURA MAX. ADMISIBILA Prop>L5 bara 7. SE COMPLETEAZA NUMAI IN CAZUL "LUCRARILOR LA CHEIE" *) SE COMPLETEAZA CU DA										EL = AX CONDUCTA ▽ = ALTE ELEVATII FW = SUZURA DE MONTAJ PT = PLACA DE TIMBRU DIMENSIUNI IN mm, DACA NU ESTE INDIAT ALTFEL						LTOATE DIMENSIUNILE VOR FI VERIFICATE INAINTE DE FABRICATIE (SAU INSTALARE) SI ASAMBLARE.												TABEL COORDONARE	

				COMANDA: 1168/2015
	REVIZIE NOTA SANITIE	03.2017	Ing. Covaci D.	BENEFICIAR: S.C. PETROLUK LUKOIL S.A. PLOIESTI
	REVIZIE PENTRU APROBARE	07.2016	Ing. Covaci D.	INSTALATA: TURNURI DE RACIRE CU TIRAJ FORTAT SECTOR 1+2
REV.	DESCERERE	DATA	PROIECTAT	DESEN REFERITOR:
			VERIFICAT	SCHEMA IZOMETRICA
			APROBAT	20-600-AR-008-C301-ET
PROIECTAT	Ing. Covaci D.		DATA: 05.2016	FAZA
VERIFICAT	Ing. Petrescu G.		SCARA:	DDE
APROBAT	Ing. Balan M.			REV. 1168.00-34-3028.00 2
				FILE 2/2