

Annex 1

Ремонтный комплект для системы сжатия - Компрессор К4 – Склад азота уст-ки ГОБ-КК

Сегменты для I ступени - 4 шт.

Опорные кольца для I ступени - 2 шт.

Сегменты для II ступени – 8 шт.

Опорные кольца для II ступени - 3 шт.

Сегменты для III ступени - 6 шт.

Опорные кольца для III ступени - 3 шт.

Уплотнительные кольца для I ступени – 14 шт.

Уплотнительные кольца для II и III ступеней – 16 шт.

В соответствии с прилагаемыми чертежами.

ОСОБЕННОСТИ:

Поршневой компрессор типа: 163HEGG/140-110-62 Burton, Франция

Год изготовления = 1976

$Q=350 \text{ Nm}^3/\text{h}$

Давление на всасе = 1,5 бар

Давл. нагн. ступ. 1 = 17 бар

Давл. нагн. ступ. 2 = 25 бар

Давл. нагн. ступ. 3 = 40 бар

Темп. нагн. ступ. 1 = 150° C

Темп. нагн. ступ. 2 = 130° C

Темп. нагн. ступ. 3 = 58° C

Перекачивает азот

Контур охлаждения компрессора - водой на цилиндры

Редуктор типа MPL 215

Год изготовления - 1976

Мощность - 45 кВт

Обороты на входе - 1450

Обороты на выходе - 500

Передаточное отношение - 2,944