

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.  
PLOIESTI

APROBAT,  
MEMBRU AL DIRECTORATULUI- ING. SEF

## TEMA TEHNICA DE PROIECTARE

*[Signature]*  
25.08.2017

### 1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea lucrării: Inlocuire elemente conducta 8"/4"-SIS 14-VG-319/320/321/322/323/324

1.2. Instalatia (serviciul) beneficiara: Aria de Productie – Sector 1

1.3. Amplasament: Instalatia F-ca H2

1.4. Documente si documentatii de referinta: P&ID F-ca H2.

### 2. NECESITATE SI OPORTUNITATE:

Conducta 8"/4"-SIS 14-VG-319/320/321/322/323/324, dupa expertizare in urma masuratorilor de grosimi efectuate de firma TUV, i s-au acordat 4 ani la verificarea din 2014 si scoaterea din functiune din cauza valorilor mici de grosimi sub limita de functionare in conditii de siguranta. – conform Raport inspectie nr 478/13.07.2017

### 3. PRINCIPALELE CERINTE:

3.1. Elaborare proiect de inlocuit elemente conducta. – conform Raport inspectie nr 478/13.07.2017

3.2. Prezentarea specificatiilor tehnice conductei care trebuie inlocuite.

### 4. DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE:

4.1. Tehnologie: Realizarea unui proiect de montaj pentru inlocuit elemente conducta – conform Raport inspectie nr 478/13.07.2017

4.2. Descrierea solutiei propuse pe categorii de lucrari:

(In cazul in care sunt necesare descrieri mai ample – schite privind amplasarea, scheme tehnologica etc – este obligatorie anexarea acestora la tema)

Se va executa si inlocui conducta in baza unui proiect executat de firma reparatoare si avizat de beneficiar in conformitate cu schema izometrica si fisa tehnica anexata.

| Nr. crt. | Categorii de lucrari               | Descriere sumara | Documente existente | Observatii |
|----------|------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1        | Tehnologii                         | NU               |                     |            |
| 2        | Utilaje                            | NU               |                     |            |
| 3        | Montaj utilaj si leg. conducte     | DA               |                     |            |
| 4        | Constructii beton                  | NU               |                     |            |
| 5        | Constructii metalice               | NU               |                     |            |
| 6        | Instalatii apa-canal               | NU               |                     |            |
| 7        | Instalatii electrice <sup>2)</sup> | NU               |                     |            |
| 8        | Instalatii AMC <sup>1)</sup>       | NU               |                     |            |
| 9        | Utilitati (aer, azot, apa etc)     | NU               |                     |            |
| 10       | Instalatii de incalzire            | NU               |                     |            |
| 11       | Instalatii de ventilatie           | NU               |                     |            |
| 12       | Mecanizare ex:grinda monorai       | NU               |                     |            |
| 13       | Alte facilitati                    | NU               |                     |            |
| 14       | Devize                             | DA               |                     |            |

1) Reglari, inregistrari, semnalizari, blocari

2) Surse de putere, blocari, iluminat, avertizare P.S.I. si paza, explozimetre, telefonie, legaturi echipotentiale etc.

4.3. Dotari: \_\_\_\_\_

4.4. Deseuri, noxe si masuri de protectie a mediului: Conform normelor in vigoare pentru instalatia F-ca H2

4.5. Factori de risc si propuneri de masuri de tehnica securitatii muncii: Nu se modifica.

#### 4. SURSA DE FINANTARE:

#### 5. RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:


- Numele si prenumele: Manea Emilian

- Functia: Inginer tehnolog sector 1

- Telefon: \_\_\_\_\_

- Termen executie proiect: 01.09.2017

# 7. AVIZARE:

| FUNCTIA                                           | NUMELE SI PRENUMELE | SEMNAURA                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DIR. GEN. ADJ. REPARATII<br>SI MENTENANTA UTILAJE | Y. I. EROGOV        |  |
| TEHNOLOG SEF                                      | CATALIN NICULESCU   | 17 24.08.17                                                                         |
| ING. SEF ADJ. PRODUCTIE                           | PARNAU DANIEL       | 17 08.17                                                                            |
| ING. SEF MECANIC                                  | DENYS MAKUSHEV      |   |
| ING. SEF METROLOG                                 | ION ENE             |   |
| ING. SEF ENERGETICIAN                             | MAXIM GRECOV        | 23.08.2017                                                                          |
| SEF ARIE                                          | GHEORGHE COMAN      | 16.08.17.                                                                           |

SEF SIE

Alexandru Valentin



24.08.2017

Intocmit :

Sef Inst

Onciu Valentin / 3343

## Date initiale pentru partea Tehnologica

## Utilaje statice si dinamice.

|     |                                                                                                  |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Utilajele care vor fi implicate in proiect                                                       | Nu sunt                   |
| 2.  | Parametrii de lucru ai utilajelor                                                                | Nu este cazul             |
| 3.  | Inlocuirea utilajelor                                                                            | Nu                        |
| 4.  | Utilajele care necesita inlocuire                                                                | Nu se vor inlocui utilaje |
| 5.  | Se vor modifica parametrii de lucru ai utilajelor                                                | Nu                        |
| 6.  | Parametrii de lucru ai utilajelor noi                                                            | NU                        |
| 7.  | Utilaje suplimentare/noi                                                                         | Nu                        |
| 8.  | Parametrii de lucru ai utilajelor suplimentare/noi                                               | Nu este cazul             |
| 9.  | Echipamente AMC pe utilajele existente                                                           | Nu sunt necesare          |
| 10. | Echipamente AMC noi pe utilajele existente                                                       | NU                        |
| 11. | Racorduri noi pentru echipamente AMC                                                             | Nu                        |
| 12. | Parametrii de blocare si alarmare pentru fiecare utilaj in parte                                 | Nu este cazul             |
| 13. | Caracteristicile sistemelor de siguranta existente.                                              | Nu sunt necesare          |
| 14. | Necesitatea calculului componentelor interioare ale utilajului                                   | Nu este cazul             |
| 15. | Necesitatea inlocuirii componentelor interioare existente                                        | Nu este cazul             |
| 16. | Utilajele pentru care este necesara refacerea calculului si inlocuirea componentelor interioare. | Nu este cazul             |
| 17. | Locul amplasarii utilajelor suplimentare/noi                                                     | Nu este cazul             |

## Legaturi Conducte


|     |                                                                                  |                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.  | Necesitatea montajului conductelor noi                                           | Da                                                  |
| 2.  | Locul conexiunilor conductelor noi                                               | Instalatia F-caH2/ conform schemei din Tema tehnica |
| 3.  | Parametrii de lucru ai conductelor existente care fac interconexiune cu cele noi | Pres=3.4 bar<br>Temp=66 °C                          |
| 4.  | Parametrii de lucru ai conductelor noi                                           | NU                                                  |
| 5.  | Necesitatea inlocuirii conductelor existente.                                    | Uzura cele existente                                |
| 6.  | Specificatiile conductelor care se inlocuiesc                                    | Nu este cazul                                       |
| 7.  | Limitele inlocuirii conductelor                                                  | Nu este cazul                                       |
| 8.  | Amplasarea conductelor                                                           | Instalatia F-ca H2                                  |
| 9.  | Traseul conductei                                                                | conform schemei din Tema tehnica                    |
| 10. | Existenta spatiului liber pe estacada necesar amplasarii conductei               | NU                                                  |
| 11. | Necesitatea constructiei estacadelor noi                                         | Nu este cazul                                       |

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | Lista documentatiei obligatorii pentru partea de Tehnologie |
|  |                                                             |
|  | - desenele ale utilajelor existente                         |

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | - cartile tehnice ale utilajelor existente |
|  | - plan amplasare a utilajelor .            |
|  | - plan zonare.                             |

Toate campurile evidentiare cu rosu sunt obligatorii.

RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:


| FUNCTIA                             | NUMELE SI PRENUMELE | SEMNATURA                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ING. TEHNOLOG SECTOR<br>1 PRODUCTIE | MANEA EMILIAN       |  |
| SEF INSTALATIE DAV3-<br>HPM-Fci H2  | ONCIU VALENTIN      |  |

## Date initiale pentru partea Automatizari.

|                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                   | Tipul echipamentelor AMC in conformitate cu cerintele tehnologice    | Conform Anexei                                                                                                                                                                                           |
| 2.                                                                   | Necesitatea efectuarii calculelor de verificare a echipamentelor AMC | Nu                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                                                                   | Necesitatea inlocuirii echipamentelor                                | Se vor cuprinde demontarea ,remontarea si punerea in functiune a echipamentelor existente pe aceste conducte ,iar in cazul schimbarii de clase ,racorduri acestea trebuiesc sa fie cuprinse in proiect . |
| 4.                                                                   | Necesitatea si tipul incalzirii echipamentelor AMC                   | In functie de cele existente                                                                                                                                                                             |
| 5.                                                                   | Propunerea schemei logice al alarmelor si blocarilor                 | Nu este necesara                                                                                                                                                                                         |
| 6.                                                                   | Necesitatea extinderii DCS                                           | Nu                                                                                                                                                                                                       |
| 7.                                                                   | Modalitatea amplasare cabluri AMC                                    | Conform existent                                                                                                                                                                                         |
| 8.                                                                   | Necesitatea extinderii SCADA                                         | Nu este cazul                                                                                                                                                                                            |
| 9.                                                                   | Modalitatea amplasare cabluri SCADA                                  | Nu este cazul                                                                                                                                                                                            |
| 10.                                                                  | Producator SCADA                                                     | Nu este cazul                                                                                                                                                                                            |
| Lista documentatiei obligatorii pentru partea de AMC si Automatizari |                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| Specificatii tehnice regulator de temperature diferentiala           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |

Toate campurile evidentiata cu rosu sunt obligatorii.

## RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:

| FUNCTIA                              | NUMELE SI PRENUMELE | SEMNATURA                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ING. SEF METROLOG                    | ION ENE             |                                                                                       |
| ING. TEHNOLOG<br>SECTOR 1 PRODUCTIE  | MANEA EMILIAN       |  |
| SEF INSTALATIE DAV3-<br>HPM- F-ci H2 | ONCIU VALENTIN      |  |

2019  
fina pe  
nu punde  
RAM

## RAPORT DE INSPECTIE

Nr : 478      Data : 13.07.2017

1. INSTALATIA : H2-1  
2. ECHIPAMENT : 8"/4" - SIS 14 - VG - 319/320/321/322/323/324  
3. PARAMETRI :

| Parametrii conform proiect / livret utilaj | Parametri reali de exploatare conform DCS |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| P = 3.4 bar ;                              | Fluid = vent gas                          |
| T = 66 °C ;                                | Material SA106Gr.A                        |

### 4. DEFECTIUNI CONSTATATE :

4.1. Sistemul de conducte 8"/4" - SIS 14 - VG - 319/320/321/322/323/324, de la 4"-PG-311/313/315/317 la A101A,B,C,D, V-105, a fost expertizata in anul 2014. Aceasta in urma verificarilor tehnice a primit durata de viata remanenta de 4 ani. Anul fabricatiei : 2014. Lungime aproximativa : 55.6m. Conducta este autorizata cu Nr. ISCIR BV CDT 103220.

### 5. CAUZE POSIBILE : uzura normala

### 6. REMEDIERE DEFECTIUNI :

- 6.1. Se vor inlocui in OT 2019 in baza unei documentatii tehnice preliminare intoemite de firma reparatoare conform prescriptiei tehnice aplicabile urmatoarele elemente de conducta : A4-5, A6-7, A20-21, A22-23, A31-32, A36-37, A38-39, A47-48, A52-53, A54-55, A63-64, A70-71, A72-73, A74-75. Grosimea elementelor de conducta vor fi stabilite de proiectant dupa analizarea documentatiei tehnice.  
6.2. Controalele NDT vor fi realizate de firma executanta cu personal autorizat.  
6.3. Proba de presiune se va realiza in prezenta inspectorului CNCIR si a reprezentantului SIE la 5bar.

### 7. TERMEN DE REALIZARE : OT 2019

### 8. RECOMANDARI SUPLIMENTARE : N/A

### 9. DOCUMENTE ANEXATE :

- 9.1. Schema izometrica informativa  
9.2. Breviar de calcul

### 10. INTOCMIT : RSVTI

N.P. : CRISTIAN MIREL


SEMNATURA .....

### 11. AVIZAT : ING. SEF MECANIC

N.P. : MAKUSHEV DENYS

SEMNATURA .....





|         |                                          |  |           |                    |                  |  |
|---------|------------------------------------------|--|-----------|--------------------|------------------|--|
| 04      |                                          |  |           |                    |                  |  |
| 03      |                                          |  |           |                    |                  |  |
| 02      |                                          |  |           |                    |                  |  |
| 01      |                                          |  |           |                    |                  |  |
| 00      | INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI              |  | 10/2014   | Stefan A.          | Ninco N.         |  |
| Rev/Rev | Detunarea modificarii/Change description |  | Date/Date | Initiator/Designer | Verifier/Checker |  |





-fixed system

- condotta esistente presso esaminatore
- condotta esistente in altro sistema

configurato, componente si dimensiona per verifiche in base de esaminare.

|         |                                        |           |                   |                  |  |
|---------|----------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--|
| 04      |                                        |           |                   |                  |  |
| 05      |                                        |           |                   |                  |  |
| 02      |                                        |           |                   |                  |  |
| 01      |                                        |           |                   |                  |  |
| 00      | INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI            | 10.2014   | Stefan A.         | Ninco N.         |  |
| Rev/Rev | Demerito modificari/Change description | Date/Date | Initials/Initials | Verifier/Cheated |  |

| MARK | SIZE   | DESCRIPTION | QTY | UNIT PRICE |
|------|--------|-------------|-----|------------|
| 1    | 150    | Leaves      | 10  | 10         |
| 2    | 20     | Stems       | 10  | 10         |
| 3    | 150X30 | Stems       | 10  | 10         |
| 4    | 150    | Stems       | 10  | 10         |
| 5    | 20     | Stems       | 10  | 10         |
| 6    | 150    | Stems       | 10  | 10         |
| 7    | 150    | Stems       | 10  | 10         |
| 8    | 150    | Stems       | 10  | 10         |
| 9    | 150    | Stems       | 10  | 10         |
| 10   | 150    | Stems       | 10  | 10         |

# BILDER

[illegible]

## PLAN MASURATOR, GROM

[illegible]

**TUV**  
AUSTRIA  
BOMANIA


Intrepidero/Clien: PETROL-LUKOL

W  
H  
I  
T  
E  
S  
T  
A  
M  
E  
N  
T

| Score/Scale | STN |
|-------------|-----|
| 100/100     | 100 |

8" 14"-SS 14-VG-319/320/321/322/323/324


\_\_\_\_\_



| MARK | SIZE    | DESCRIPTION                             | QTY    | WEIGHT |
|------|---------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1    | 150     | Teave                                   | 292 MW | -      |
| 2    | 100     | Teu Scurse                              | 598 MW | -      |
| 3    | 150X100 | Teu Scurse                              | -      | -      |
| 4    | 150     | Cot. SOLR                               | -      | -      |
| 5    | 100     | Cot. SOLR                               | -      | -      |
| 6    | 100     | Flansa Weld-neck Dn100x114.3x10/PN20/32 | -      | -      |
| 7    | 100     | Garnitura Dn100/PN20/32                 | -      | -      |
| 8    | M16x90  | Prezatoare cu 2 Piulițe                 | 16/32  | -      |
| 9    | 100     | Control Valve Dn100/PN20/32             | 1      | -      |

|                                                                                                                                                                                               |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PLAN MASURATORI GROSIMI                                                                                                                                                                       |                                           |
| Temp. min./Max. de funcționare (°C): -25/+40                                                                                                                                                  | Pres. max. funcționare (bar): 3.4         |
| Mediu/Medium: Vaporizator                                                                                                                                                                     | Categorie/Categorie: II                   |
| Grupă fluid/fluid Group: I                                                                                                                                                                    | Mediu/Medium: -                           |
| Material/Material: -                                                                                                                                                                          | Test. hidrostatic/Hydrostatic Test: -     |
| Material/Material: -                                                                                                                                                                          | Test. electrostatic/Electrostatic Test: - |
| Protecție anticorozivă/Corrosion Protection: NA                                                                                                                                               | Design material/Design material: -        |
| Tratament termic/Heat Treatment: NA                                                                                                                                                           | Presiune proiectant/Design pressure: 3.4  |
| Casa constructivă/Type Class: -                                                                                                                                                               | Gr. de izolație: 4-PG-311/313/315/317     |
| <div> <p> <b>TUV AUSTRIA ROMANIA</b><br/>           S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.<br/>           Str. Măg. Băi nr. 235<br/>           Județul Brașov         </p> </div>                          |                                           |
| <div> <p> <b>LUKOIL</b><br/>           OIL COMPANY<br/>           14-619 / 75VVT<br/>           17.01.2014/212223/30/31<br/>           Cot. Valoarea/Price Costo-B-4 Plan         </p> </div> |                                           |
| Instalatorie/Point: HPN/H2                                                                                                                                                                    |                                           |
| Scara/Scale: NTS                                                                                                                                                                              |                                           |
| 8"/4" - SIS 14-VG-319/320/321/322/323/324 pag./page 5 din/from 17                                                                                                                             |                                           |





# -Xenite-risten-

- conducia cabanilla supuso economizar
- conducia cabanilla in otro salomoni

Configurata, componeta si dimensiunile vor fi verificate înainte de punerea

Secura/Secur: 415

*and  
the  
of  
the  
the  
the*

## PLAN MASUPATORI GROSIM

[illegible]

AUSTRIA

ROMANIA

Arjuna's Diets:

**Section 10**


## Discussion

Sec'n/Solic. MS

100

100

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.256291>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



PLAN MASURATORI GROSIMI

| MARK | SIZE    | DESCR: PTION                                   | QTY    | WEIGHT |
|------|---------|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1    | 100     | Teava                                          | 468 mm | -      |
| 2    | 150X100 | Teav Reduc                                     | -      | -      |
| 3    | 150     | Cot. SOLR                                      | -      | -      |
| 4    | 100     | Cot. SOLR                                      | -      | -      |
| 5    | 100     | Fizicose Weld-neck Drillocat 1/4, 3x3, Pn20/B2 | -      | -      |
| 6    | 100     | Armatura Drillocat 1/4, 3x3, Pn20/B2           | -      | -      |
| 7    | M16x90  | Prezoane cu 2 Pulițe                           | 16/32  | -      |
| 8    | 100     | Control Valve Drillocat 1/4, 3x3, Pn20/B2      | -      | -      |

|                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>DATE DE PUNCTE DE CONTROL</p> <p>DATE DE MASURATORI GROSIMI</p> <p>DATE DE PUNCTE DE CONTROL</p> <p>DATE DE MASURATORI GROSIMI</p> |  |
| <p>DATE DE PUNCTE DE CONTROL</p> <p>DATE DE MASURATORI GROSIMI</p> <p>DATE DE PUNCTE DE CONTROL</p> <p>DATE DE MASURATORI GROSIMI</p> |  |
| <p>DATE DE PUNCTE DE CONTROL</p> <p>DATE DE MASURATORI GROSIMI</p> <p>DATE DE PUNCTE DE CONTROL</p> <p>DATE DE MASURATORI GROSIMI</p> |  |

|                                    |           |                                      |     |                                    |    |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----|------------------------------------|----|
| Temp. max. hant/Min. din temp. (C) | -29       | Pres. max. hant/Min. din pres. (bar) | 3,4 | Temp. max. hant/Min. din temp. (C) | 55 |
| Media/Mediana                      | Vent. 905 | Categoria/Categoria                  | II  | Media/Mediana                      | -  |
| Grupul de Puncte de Control        | 1         | Test electricitate/Instalatie        | NA  | Media/Mediana                      | -  |
| Media/Mediana                      | -         | Test electricitate/Instalatie        | NA  | Media/Mediana                      | -  |
| Media/Mediana                      | -         | Test electricitate/Instalatie        | NA  | Media/Mediana                      | -  |

|               |   |                               |    |               |   |
|---------------|---|-------------------------------|----|---------------|---|
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |

|               |   |                               |    |               |   |
|---------------|---|-------------------------------|----|---------------|---|
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |

|               |   |                               |    |               |   |
|---------------|---|-------------------------------|----|---------------|---|
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |

|               |   |                               |    |               |   |
|---------------|---|-------------------------------|----|---------------|---|
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |

|               |   |                               |    |               |   |
|---------------|---|-------------------------------|----|---------------|---|
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |


|               |   |                               |    |               |   |
|---------------|---|-------------------------------|----|---------------|---|
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |

|               |   |                               |    |               |   |
|---------------|---|-------------------------------|----|---------------|---|
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |


|               |   |                               |    |               |   |
|---------------|---|-------------------------------|----|---------------|---|
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |

|               |   |                               |    |               |   |
|---------------|---|-------------------------------|----|---------------|---|
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |


|               |   |                               |    |               |   |
|---------------|---|-------------------------------|----|---------------|---|
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |
| Media/Mediana | - | Test electricitate/Instalatie | NA | Media/Mediana | - |



|                   | 8"/4"-SS | 14"-VG-319 | 320/321/322/323/324 | pgg/bgg | G | din./from |
|-------------------|----------|------------|---------------------|---------|---|-----------|
| Society State: NY |          |            |                     |         |   |           |



| Ref/Rev | Revisions/Changes          | Date/Date | Initials/Signature | Vertical/Checked |
|---------|----------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| 01      |                            |           |                    |                  |
| 00      | INTCCMRE PROGRAM EXAMINER: | 10.2014   | Stefan A.          | Ninco N.         |





— *Journal of the American Medical Association*

- condute existente supuse examinării
  - condute existente în obra întreprind
- Configurația componentă și dimensiunile vor fi verificate înainte de examinare.

Configuratio, componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de exomnare.

| Run/Rev. | Description modified/Change description | Date/Date | Approved/Disapproved | Verified/Checked |
|----------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| 04       |                                         |           |                      |                  |
| 03       |                                         |           |                      |                  |
| 02       |                                         |           |                      |                  |
| 01       |                                         |           |                      |                  |
| 00       | INTOCAMRE PROGRAM EXAMINARI             | 10/2014   | Sistion A.           | Ninco N.         |

| MARK | SIZE    | DESCRIPTION | UNIT  | PRICE |
|------|---------|-------------|-------|-------|
| 1    | 150     | 16004       | 94 MW | 1     |
| 2    | 40      | 16005       | 94 MW | 1     |
| 3    | 150x40  | 16006       | 94 MW | 1     |
| 4    | 150     | 16007       | 94 MW | 1     |
| 5    | 40      | 16008       | 94 MW | 1     |
| 6    | 150     | 16009       | 94 MW | 1     |
| 7    | 40      | 16010       | 94 MW | 1     |
| 8    | 150x100 | 16011       | 94 MW | 1     |
| 9    | 150x40  | 16012       | 94 MW | 1     |
| 10   | 150     | 16013       | 94 MW | 1     |

2014  
2013  
2012  
2011  
2010  
2009  
2008  
2007  
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  
2001  
2000  
1999  
1998  
1997  
1996  
1995  
1994  
1993  
1992  
1991  
1990  
1989  
1988  
1987  
1986  
1985  
1984  
1983  
1982  
1981  
1980  
1979  
1978  
1977  
1976  
1975  
1974  
1973  
1972  
1971  
1970  
1969  
1968  
1967  
1966  
1965  
1964  
1963  
1962  
1961  
1960  
1959  
1958  
1957  
1956  
1955  
1954  
1953  
1952  
1951  
1950  
1949  
1948  
1947  
1946  
1945  
1944  
1943  
1942  
1941  
1940  
1939  
1938  
1937  
1936  
1935  
1934  
1933  
1932  
1931  
1930  
1929  
1928  
1927  
1926  
1925  
1924  
1923  
1922  
1921  
1920  
1919  
1918  
1917  
1916  
1915  
1914  
1913  
1912  
1911  
1910  
1909  
1908  
1907  
1906  
1905  
1904  
1903  
1902  
1901  
1900  
1899  
1898  
1897  
1896  
1895  
1894  
1893  
1892  
1891  
1890  
1889  
1888  
1887  
1886  
1885  
1884  
1883  
1882  
1881  
1880  
1879  
1878  
1877  
1876  
1875  
1874  
1873  
1872  
1871  
1870  
1869  
1868  
1867  
1866  
1865  
1864  
1863  
1862  
1861  
1860  
1859  
1858  
1857  
1856  
1855  
1854  
1853  
1852  
1851  
1850  
1849  
1848  
1847  
1846  
1845  
1844  
1843  
1842  
1841  
1840  
1839  
1838  
1837  
1836  
1835  
1834  
1833  
1832  
1831  
1830  
1829  
1828  
1827  
1826  
1825  
1824  
1823  
1822  
1821  
1820  
1819  
1818  
1817  
1816  
1815  
1814  
1813  
1812  
1811  
1810  
1809  
1808  
1807  
1806  
1805  
1804  
1803  
1802  
1801  
1800  
1799  
1798  
1797  
1796  
1795  
1794  
1793  
1792  
1791  
1790  
1789  
1788  
1787  
1786  
1785  
1784  
1783  
1782  
1781  
1780  
1779  
1778  
1777  
1776  
1775  
1774  
1773  
1772  
1771  
1770  
1769  
1768  
1767  
1766  
1765  
1764  
1763  
1762  
1761  
1760  
1759  
1758  
1757  
1756  
1755  
1754  
1753  
1752  
1751  
1750  
1749  
1748  
1747  
1746  
1745  
1744  
1743  
1742  
1741  
1740  
1739  
1738  
1737  
1736  
1735  
1734  
1733  
1732  
1731  
1730  
1729  
1728  
1727  
1726  
1725  
1724  
1723  
1722  
1721  
1720  
1719  
1718  
1717  
1716  
1715  
1714  
1713  
1712  
1711  
1710  
1709  
1708  
1707  
1706  
1705  
1704  
1703  
1702  
1701  
1700  
1699  
1698  
1697  
1696  
1695  
1694  
1693  
1692  
1691  
1690  
1689  
1688  
1687  
1686  
1685  
1684  
1683  
1682  
1681  
1680  
1679  
1678  
1677  
1676  
1675  
1674  
1673  
1672  
1671  
1670  
1669  
1668  
1667  
1666  
1665  
1664  
1663  
1662  
1661  
1660  
1659  
1658  
1657  
1656  
1655  
1654  
1653  
1652  
1651  
1650  
1649  
1648  
1647  
1646  
1645  
1644  
1643  
1642  
1641  
1640  
1639  
1638  
1637  
1636  
1635  
1634  
1633  
1632  
1631  
1630  
1629  
1628  
1627  
1626  
1625  
1624  
1623  
1622  
1621  
1620  
1619  
1618  
1617  
1616  
1615  
1614  
1613  
1612  
1611  
1610  
1609  
1608  
1607  
1606  
1605  
1604  
1603  
1602  
1601  
1600  
1599  
1598  
1597  
1596  
1595  
1594  
1593  
1592  
1591  
1590  
1589  
1588  
1587  
1586  
1585  
1584  
1583  
1582  
1581  
1580  
1579  
1578  
1577  
1576  
1575  
1574  
1573  
1572  
1571  
1570  
1569  
1568  
1567  
1566  
1565  
1564  
1563  
1562  
1561  
1560  
1559  
1558  
1557  
1556  
1555  
1554  
1553  
1552  
1551  
1550  
1549  
1548  
1547  
1546  
1545  
1544  
1543  
1542  
1541  
1540  
1539  
1538  
1537  
1536  
1535  
1534  
1533  
1532  
1531  
1530  
1529  
1528  
1527  
1526  
1525  
1524  
1523  
1522  
1521  
1520  
1519  
1518  
1517  
1516  
1515  
1514  
1513  
1512  
1511  
1510  
1509  
1508  
1507  
1506  
1505  
1504  
1503  
1502  
1501  
1500  
1499  
1498  
1497  
1496  
1495  
1494  
1493  
1492  
1491  
1490  
1489  
1488  
1487  
1486  
1485  
1484  
1483  
1482  
1481  
1480  
1479  
1478  
1477  
1476  
1475  
1474  
1473  
1472  
1471  
1470  
1469  
1468  
1467  
1466  
1465  
1464  
1463  
1462  
1461  
1460  
1459  
1458  
1457  
1456  
1455  
1454  
1453  
1452  
1451  
1450  
1449  
1448  
1447  
1446  
1445  
1444  
1443  
1442  
1441  
1440  
1439  
1438  
1437  
1436  
1435  
1434  
1433  
1432  
1431  
1430  
1429  
1428  
1427  
1426  
1425  
1424  
1423  
1422  
1421  
1420  
1419  
1418  
1417  
1416  
1415  
1414  
1413  
1412  
1411  
1410  
1409  
1408  
1407  
1406  
1405  
1404  
1403  
1402  
1401  
1400  
1399  
1398  
1397  
1396  
1395  
1394  
1393  
1392  
1391  
1390  
1389  
1388  
1387  
1386  
1385  
1384  
1383  
1382  
1381  
1380  
1379  
1378  
1377  
1376  
1375  
1374  
1373  
1372  
1371  
1370  
1369  
1368  
1367  
1366  
1365  
1364  
1363  
1362  
1361  
1360  
1359  
1358  
1357  
1356  
1355  
1354  
1353  
1352  
1351  
1350  
1349  
1348  
1347  
1346  
1345  
1344  
1343  
1342  
1341  
1340  
1339  
1338  
1337  
1336  
1335  
1334  
1333  
13

|                                           |                                               |                                       |                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Temp. min. hour/min or temp.(C): 29       | Insulation for (P/W) Products for (P/W): NA   | Temp. max. hour/min or temp.(C): 3.4  | Temp. max. hour/min or temp.(C): 55   |
| Welding Medium: Ven's GAS                 | Pressure not hour/min or pressure(atm):       | Media Medium:                         | Media Medium:                         |
| Grain fluid/Fluid Comp.: -                | Is control electrode/Abnormalities for (P/W): | Media Product/Temp. medium for (P/W): | Media Product/Temp. medium for (P/W): |
| Welding/Material:                         | Test electrode/Specific test:                 | Positive probe/Temp. electrode:       | Positive probe/Temp. electrode:       |
| Welding/Preparation (P/W) Heat: NA        | Grain resistance (Heat) reception:            | Temp. max./P/W: NA                    | Temp. max./P/W: NA                    |
| Particle erosion/Corrosion Protection: NA | Positive electrode/Grain penetration:         | Temp. max./P/W: NA                    | Temp. max./P/W: NA                    |
| Painted metal/Heat treatment: NA          | Grain fluid/Temp. (P/W) reception:            | Temp. max./P/W: NA                    | Temp. max./P/W: NA                    |
| Class conductive/Type Class:              | Grain fluid/Temp. (P/W) reception:            | Temp. max./P/W: NA                    | Temp. max./P/W: NA                    |

**TUV**  
AUSTRIA  
ACC

S.C. PETROLI-LIMITE S.P.A.  
Piazza  
S.P. 4000 - 20135  
P.O. BOX 235  
P.O. BOX 235  
P.O. BOX 235

**LUKOIL**  
OIL COMPANY

Intreprindere/Client: PETROTEL-LUKOL

instable Punkt: 40,442


Score/Scale: 25/25

222


**PROGRAM EXAMINARI**

8

10

[illegible]





| MARK | SIZE    | DESCRIPTION                                 | QTY   | WEIGHT |
|------|---------|---------------------------------------------|-------|--------|
| 1    | 200     | Teava                                       | 12857 | kg     |
| 2    | 200     | Flansa Well-neck DN200 PN16 1x1/2" DN200/22 | 8     | -      |
| 3    | 200     | Garnitura DN200 PN16 1x1/2" DN200/22        | 4     | -      |
| 4    | 200x110 | Presoare cu 2 pui line                      | 32/64 | -      |


| BILL OF MATERIAL |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| 1                | Teava                                       |
| 2                | Flansa Well-neck DN200 PN16 1x1/2" DN200/22 |
| 3                | Garnitura DN200 PN16 1x1/2" DN200/22        |
| 4                | Presoare cu 2 pui line                      |

| PLAN MASURATORI GROSIMI |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1                       | Teava                                       |
| 2                       | Flansa Well-neck DN200 PN16 1x1/2" DN200/22 |
| 3                       | Garnitura DN200 PN16 1x1/2" DN200/22        |
| 4                       | Presoare cu 2 pui line                      |

| POZITIA PUNCTELOR DE CONTROL |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                            | Teava                                       |
| 2                            | Flansa Well-neck DN200 PN16 1x1/2" DN200/22 |
| 3                            | Garnitura DN200 PN16 1x1/2" DN200/22        |
| 4                            | Presoare cu 2 pui line                      |

| TUV |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 1   | Teava                                       |
| 2   | Flansa Well-neck DN200 PN16 1x1/2" DN200/22 |
| 3   | Garnitura DN200 PN16 1x1/2" DN200/22        |
| 4   | Presoare cu 2 pui line                      |



[illegible]



