
21.08.2017

TEMA TEHNICA DE PROIECTARE

1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea lucrării: Inlocuire elemente conducta SIS 24-N-06-PGH-016,030,072-300.

1.2. Instalatia (serviciul) beneficiara: Aria de Productie – Sector 1

1.3. Amplasament: Instalatia HPM

1.4. Documente si documentatii de referinta: P&ID HPM.

2. NECESITATE SI OPORTUNITATE:

Conducta SIS 24-N-06-PGH-016,030,072-300 , dupa expertizare in urma masuratorilor de grosimi efectuate de firma TUV, i s-au acordat 4 ani la verificarea din 2016 si scoaterea din functiune din cauza valorilor mici de grosimi sub limita de functionare in conditii de siguranta. – conform Raport inspectie nr 432/30.06.2017

3. PRINCIPALELE CERINTE:

3.1. Elaborare proiect de inlocuit elemente conducta. – conform Raport inspectie nr 432/30.06.2017

3.2. Prezentarea specificatiilor tehnice conductei care trebuie inlocuite.

4. DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE:

4.1. Tehnologie: Realizarea unui proiect de montaj pentru inlocuit elemente conducta – conform Raport inspectie nr 432/30.06.2017

4.2. Descrierea solutiei propuse pe categorii de lucrari:

(In cazul in care sunt necesare descrieri mai ample – schite privind amplasarea, scheme tehnologica etc – este obligatorie anexarea acestora la tema)

Se va executa si inlocui conducta in baza unui proiect executat de firma reparatoare si avizat de beneficiar in conformitate cu schema izometrica si fisa tehnica anexata.

Nr. crt.	Categorii de lucrari	Descriere sumara	Documente existente	Observatii
1	Tehnologii	NU		
2	Utilaje	NU		
3	Montaj utilaj si leg. conducte	DA		
4	Constructii beton	NU		
5	Constructii metalice	NU		
6	Instalatii apa-canal	NU		
7	Instalatii electrice ²⁾	NU		
8	Instalatii AMC ¹⁾	NU		
9	Utilitati (aer, azot, apa etc)	NU		
10	Instalatii de incalzire	NU		
11	Instalatii de ventilatie	NU		
12	Mecanizare ex:grinda monorai	NU		
13	Alte facilitati	NU		
14	Devize	DA		

1) Reglari, inregistrari, semnalizari, blocari

2) Surse de putere, blocari, iluminat, avertizare P.S.I. si paza, explozimetre, telefonie, legaturi echipotentiale etc.

4.3. Dotari: _____

4.4. Deseuri, noxe si masuri de protectie a mediului: Conform normelor in vigoare pentru instalatia HPM

4.5. Factori de risc si propuneri de masuri de tehnica securitatii muncii: Nu se modifica.

4. SURSA DE FINANTARE:

5. RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:

- Numele si prenumele: Manea Emilian
- Functia: Inginer tehnolog sector 1
- Telefon: _____

- Termen executie proiect: 01.09.2017

7. AVIZARE:

FUNCTIA	NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA
DIR. GEN. ADJ. REPARATII SI MENTENANTA UTILAJE	Y. I. EROGOV	
TEHNOLOG SEF	CATALIN NICULESCU	17.08.17
ING. SEF ADJ. PRODUCTIE	PARNAU DANIEL	17.08.17.
ING. SEF MECANIC	DENYS MAKUSHEV	
ING. SEF METROLOG	ION ENE	
ING. SEF ENERGETICIAN	MAXIM GRECOV	23.08.2017
SEF ARIE	GHEORGHE COMAN	16.08.17

SEF SITE

Alexandru Valentin

24.08.2017

Intocmit :

Sef inst

Onciu Valentin / 3343

Date initiale pentru partea Tehnologica

Utilaje statice si dinamice.

1.	Utilajele care vor fi implicate in proiect	Nu sunt
2.	Parametrii de lucru ai utilajelor	Nu este cazul
3.	Inlocuirea utilajelor	Nu
4.	Utilajele care necesita inlocuire	Nu se vor inlocui utilaje
5.	Se vor modifica parametrii de lucru ai utilajelor	Nu
6.	Parametrii de lucru ai utilajelor noi	NU
7.	Utilaje suplimentare/noi	Nu
8.	Parametrii de lucru ai utilajelor suplimentare/noi	Nu este cazul
9.	Echipamente AMC pe utilajele existente	Nu sunt necesare
10.	Echipamente AMC noi pe utilajele existente	NU
11.	Racorduri noi pentru echipamente AMC	Nu
12.	Parametrii de blocare si alarmare pentru fiecare utilaj in parte	Nu este cazul
13.	Caracteristicile sistemelor de siguranta existente.	Nu sunt necesare
14.	Necesitatea calculului componentelor interioare ale utilajului	Nu este cazul
15.	Necesitatea inlocuirii componentelor interioare existente	Nu este cazul
16.	Utilajele pentru care este necesara refacerea calculului si inlocuirea componentelor interioare.	Nu este cazul
17.	Locul amplasarii utilajelor suplimentare/noi	Nu este cazul

Legaturi Conducute



1.	Necesitatea montajului conductelor noi	Da
2.	Locul conexiunilor conductelor noi	Instalatia HPM/ conform schemei din Tema tehnica
3.	Parametrii de lucru ai conductelor existente care fac interconexiune cu cele noi	Pres=75bar Temp=50 °C
4.	Parametrii de lucru ai conductelor noi	NU
5.	Necesitatea inlocuirii conductelor existente.	Uzura cele existente
6.	Specificatiile conductelor care se inlocuiesc	Nu este cazul
7.	Limitele inlocuirii conductelor	Nu este cazul
8.	Amplasarea conductelor	Instalatia HPM
9.	Traseul conductei	conform schemei din Tema tehnica
10.	Existenta spatiului liber pe estacada necesar amplasarii conductei	NU
11.	Necesitatea constructiei estacadelor noi	Nu este cazul

	Lista documentatiei obligatorii pentru partea de Tehnologie
	- desenele ale utilajelor existente

	- cartile tehnice ale utilajelor existente
	- plan amplasare a utilajelor .
	- plan zonare.

Toate campurile evidentiata cu rosu sunt obligatorii.

RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:


FUNCTIA	NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA
ING. TEHNOLOG SECTOR 1 PRODUCTIE	MANEA EMILIAN	
SEF INSTALATIE DAV3- HPM-Fci H2	ONCIU VALENTIN	

Date initiale pentru partea Automatizari.

1.	Tipul echipamentelor AMC in conformitate cu cerintele tehnologice	Conform Anexei
2.	Necesitatea efectuarii calculelor de verificare a echipamentelor AMC	Nu
3.	Necesitatea inlocuirii echipamentelor	Se vor cuprinde demontarea ,remontarea si punerea in functiune a echipamentelor existente pe aceste conducte ,iar in cazul schimbarii de clase ,racorduri acestea trebuiesc sa fie cuprinse in proiect .
4.	Necesitatea si tipul incalzirii echipamentelor AMC	In functie de cele existente
5.	Propunerea schemei logice al alarmelor si blocarilor	Nu este necesara
6.	Necesitatea extinderii DCS	Nu
7.	Modalitatea amplasare cabluri AMC	Conform existent
8.	Necesitatea extinderii SCADA	Nu este cazul
9.	Modalitatea amplasare cabluri SCADA	Nu este cazul
10.	Producator SCADA	Nu este cazul
	Lista documentatiei obligatorii pentru partea de AMC si Automatizari	
	Specificatii tehnice regulator de temperature diferentiala	

Toate campurile evidentiate cu rosu sunt obligatorii.

RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:

FUNCTIA	NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA
ING. SEF METROLOG	ION ENE	
ING. TEHNOLOG SECTOR 1 PRODUCTIE	MANEA EMILIAN	
SEF INSTALATIE DAV3- HPM- F-ci H2	ONCIU VALENTIN	

RAPORT DE INSPECTIE

Nr : 432 Data : 30.06.2017

1. INSTALATIA : HPM

2. ECHIPAMENT : SIS 24 - N - 06 - PGH - 16, 30, 72 - 300

3. PARAMETRI :

Parametrii conform proiect / livret utilaj	Parametri reali de exploatare conform DCS
P = 75 bar ;	Fluid = motorina, gaze cu H ₂ S
T = 50 °C ;	Material : SA 106Gr.A + SA234WPB

4. DEFECTIUNI CONSTATATE :

4.1. Sistemul de conducte SIS 24 - N - 06 - PGH - 16, 30, 72 - 300, de la 06-V4, SIS 25 la 06-K2, 06-NK3, a fost expertizata in anul 2016. Aceasta in urma verificarilor tehnice a primit durata de viata remanenta de 4 ani. Anul fabricatiei : 1975. Firma expertizatoare TUV. Conducta este autorizata cu nr. ISCIR BV CDT 104187

5. CAUZE POSIBILE : uzura normala

6. REMEDIERE DEFECTIUNI :

6.1. Se vor inlocui in OT 2019 in baza unei documentatii tehnice preliminare intocmite de firma reparatoare conform prescriptiei tehnice aplicabile urmatoarele elemente de conducta : A72-73, A64-65-66-67-68-69-70-71, A82-83-84-85, C17, T1, A88-89. Grosimea elementelor de conducta vor fi stabilite de proiectant dupa analiza documentatiei tehnice.

6.2. Controalele NDT vor fi realizate de firma executanta cu personal autorizat.

6.3. Proba de presiune se va realiza in prezenta inspectorului CNCIR si a reprezentantului SIE la 107.5bar.

7. TERMEN DE REALIZARE : OT 2019

8. RECOMANDARI SUPLIMENTARE : N/A

9. DOCUMENTE ANEXATE :

9.1. Schema izometrica informativa

9.2. Breviar de calcul

10. INTOCMIT : RSVTI

N.P. : CRISTIAN MIREL

SEMNATURA


11. AVIZAT : ING. SEF MECANIC

N.P. : MAKUSHEV DENYS

SEMNATURA


PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Contitate
1	Teava	250	7,0 M
2	Weldolet	250X250	1
3	Teu egal	250	1
4	Cot 90	250	3
5	Flansa cu gat 10"/600#(600#)/RF	10"	8
6	Garnitura 10"/600#(600#)/RF	10"	7
7	Prezoane cu 2 piulite	M27x150	96/192
8	Flansa carba 10"/900#(900#)/RF	10"	1
9	RSF 10"/600#(600#)/RF	10"	1
10	RSF 10"/900#(900#)/RF	10"	2



Numele si prenumele: DODON MARIUS
 Atestat RADTE IMSP: DISPR/E8234/03.04.2015
 AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
 Data: 10.10.16 Semnatura: [Signature]


LEGENDA:



— conducta existenta supusa examinarii
 - - - conducta existenta in afara sistemului
 Configuratie, componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinarea.

DESEN TIP ANSAMBLU

Temp. min. lucru/Min. op. temp. (°C):	-	Insotitori (nr./DN)/Tracing (nr./DN):	NA
Mediu/Medium:	MOTORINA, GAZE H2S	Pres. max. lucru/Max. op. pressure(bar):	75
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categories:	III
Material/Material:	SA106Gr.A+SA234WPB	Mediu proba/Test medium:	APA
Isolatie/Insulation (type/thick.):	NA	Presiune proba/Test pressure(bar):	107,5
Protecia corozivitate/Corrosion Protection:	NA	Diagrama P&ID/PAID No.:	-
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Temp. de proiectare/Design temp. (°C):	50
Clasa conducte/Pipe Class:	06-V4, SIS 25	de la /from:	06-K2, 06-NK3



S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
 Ploiesti
 Str. Mihai Bravu, nr. 235
 Județul Prahova


Intreprindere/Cient: PETROTEL-LUKOIL	Proiect-Nr./Project-No:	16-274/PETIT	Desen-Nr./Drawing-No:	00
Instalatie/Plant: H.P.M	Cod Instalatie/Plant Code/Inst.	17.18.19.20.21.22.23.30.31		
Scara/Scale: NTS				

Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Data/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked
04				
03				
02				
01				
00	As Built	06.2016	Florea [Signature]	Ninca [Signature]

PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Canitate
1	Teava	300	9,0 M
2	Teava	250	4,3 M
3	Teava	20	0,2 M
4	Reductie concentrica	300x250	1
5	Reductie excentrica	300x250	1
6	Sockolet	300x20	1
7	Cot 45	250	3
8	Flansa cu gat 10" (ø273x-)/600#/RF	600#/RF	1
9	Flansa Slip-on 3/4"/600#/RF	3/4"	1
10	RMS Dn20/Pn160	20	1
11	Garnitura 10"/600#/RF	250	1
12	Garnitura 3/4"/600#/RF	27	1
13	Prezoane cu 2 piulite	M27x150	12/24
14	Prezoane cu 2 piulite	M12x80	4/8

Numele și prenumele: DODON MARIUS	
Atestat RADTE IMSP: DISPR/E18234/03.04.2015	
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2010	
Data: 10.2016	Semnătura: <i>u</i>



LEGENDA:

—limka sistemi

- conducu existenta supusa examinarilor
- conducu existenta in afara sistemului

Configuratio, componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinare.

DESEN TIP ANSAMBLU

[illegible]

TUV
AUSTRIA
COMMANIA

S.C. PETROLUL-LUKON S.A.
Ploiești
Str. Mihail Bravu, nr.235
Județul Prahova

LUKON
OIL COMPANY

Intreprindere/Client: **PETROTEL-LUKOIL**

Instalatie/Plant: H.P.M.

Scaro/Scale: NTS

SIS 24-N-06-PGH-016, 030, 072

pag/pag 2


din/from 7

04						
03						
02						
01						
00	As Built		06.2016	Florea T.  Ninca N. 	Intocomit/Designer	Verificat/Checked
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description					


PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	300	11,68 M
2	Teava	250	9,4 M
3	Reductie excentrica	300X250	2
4	Cot 90	300	1
5	Cot 90	250	2

Numele și prenumele: DODON MARIUS
 Atestat RADTE MSP: DISPRIE/9234/03.04.2015
 AVIZAT CORESPUNDE: *C. C. 2016*
 Data: 10.2016 Semnătura: *[Signature]*



LEGENDA:



DESEN TIP ANSAMBLU

Temp. min. lucru/min. op. temp. (°C):	NA	Inchisori (nr./DN):	NA	Temp. max. lucru/Max. op. temp. (°C):	50
Mediu/Medium:	MOTORINA, GAZE H2S	Pres. max. lucru/Max. op. pressure (bar):	75	Modul/Module:	—
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categorie:	III	Mediu proba/Test medium:	Apă
Material/Material:	SA106Gr. A-SA234WPB	% control radiografic/Radiography test:	25-100%	Presiune proba/Test pressure (bar):	107,5
Isolație/Insulation (type/thick.):	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	—	Diagramă P&ID/P&ID No.:	—
Protecția coroziunii/Corrosion Protection:	NA	Organ recepție finală/Final reception:	—	Temp. de proiectare/Design temp. (°C):	50
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune proiectare/Design pressure (bar):	75	de la /to:	06-K2, 06-NK3
Clasa conducte/Pipe Class:	—	de la /to:	06-V4, SIS 25		

TUV AUSTRIA ROMANIA
 S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
 Str. Mihail Brătianu, nr. 235
 Jucăria, Prahova

Intreprindere/Cient: PETROTEL-LUKOIL

Instalație/Plant: H.P.M


Scara/Scale: NTS

04					
03					
02					
01					
00	As Built	06.2016	Florea T. Nica N. C.	Intențit/Designer	Verificat/Checked
Rev/Rev	Denumirea modificării/Change description	Date/Date			


PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	250	1,7 M
2	Teava	20	0,3 M
3	Sockolet	250X20	1
4	Cot 90	250	2
5	Flansa cu gat 10" (ø273x-)/600#/RF	20	2
6	RSMS Dn20/Pn160	250	1
7	Garnitura 10"/600#/RF	250	2
8	RVF 10"/600#/RF	10"	1
9	Prezoane cu Z piulite	M27x150	24/48

Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE IMSP: DISPR/IE/8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
Data: 10.2016 Semnătura: u/



LEGENDA:



--- conducătoare existentă supusa examinării
- - - conducătoare existentă în afara sistemului
--- Configurația, componența și dimensiunile vor fi verificate înainte de examinare.

DESEN TIP ANSAMBLU


Temp. min. lucru/min. op. temp. (°C):	-	Instalații (nr./DN)/Tracțiune (nr./DN):	NA	Temp. max. lucru/Max. op. temp. (°C):	50
Mediu/Medium:	MOTORINA, GAZE H2S	Pres. max. lucru/Max. op. pressure (bar):	75	Mediu/Medium:	-
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categorie:	III	Mediu proba/Test medium:	Apa
Material/Material:	SA106Gr.A+SA234WPB	% control nelăbilitate/Nondestructive test:	25-100%	Presiune proba/Test pressure (bar):	107,5
Isolație/Insulation (type/thick.):	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	-	Diagram P&ID No.:	-
Protecția coroziunii/Corrosion Protection:	NA	Organ recepția fișei/Final reception:	-	Temp. de proiectare/Design temp. (°C):	50
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune proiectare/Design pressure (bar):	75	Temp. de proiectare/Design temp. (°C):	50
Clasa conducte/Pipe Class:	-	de la /from:	06-V4, SIS 25	la /to:	06-K2, 06-NK3

TUV AUSTRIA ROMANIA
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
Str. Mihail Brătianu nr. 235
Județul Prahova

LUKOIL OIL COMPANY
18-274/PSEVT
Cod Instalatie/Plant Code Orig./Plant

Intreprindere/Clienț:	PETROTEL-LUKOIL
Instalație/Plant:	H.P.M
Scara/Scale:	NTS

04					
03					
02					
01					
00	As Built	06.2016	Florea T. Ninca		
Rev/Rev	Denumirea modificării/Change description	Data/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked	



PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE			
Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	250	4,1 M
2	Teava	50	3,5 M
3	Teava	20	0,2 M
4	Weldolet	250X50	1
5	Socket	250X20	1
6	Cot 90	250	1
7	Teu egal	50X50	1
8	Cot 90	50	2
9	Flansa cu gat 2" (ø60,3x-)/600#/RF	2"	4
10	Garnitura 2"/600#/RF	2"	4
11	Flansa plata 3/4"/600#/RF	3/4"	1
12	Garnitura 3/4"/600#/RF	3/4"	1
13	Flansa oarba 3/4"/600#/RF	3/4"	1
14	RSMS 3/4"/600#	3/4"	1
15	Prezoane cu 2 piulite	M16x90	16/32
16	Prezoane cu 2 piulite	M12x80	4/8
17	RSF 2"/600#	2"	1

Numele și prenumele: DODON MARIUS	
Atestat RADTE IMSP: DISPRIE/8234/03.04.2015	
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016	
Data: 10.2016 Semnatura: [Signature]	

LEGENDA:

- limita sistem
- conducta existenta asupra examenilor
- conducta existenta in circa sistemului
- Configuratie, componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinare.


DESEN TIP ANSAMBLU	
Temp. min. lucru/Min. op. temp. (C): -	Insulati (nr./DN)/Tracing (nr./DN): NA
Mediu/Fluid: NOTGRINA, GAZE H2S	Pres. max. lucru/Max. op. pressure (bar): 75
Grupa fluid/Fluid Group: 1	Categorie/Categorie: III
Material/Material: SA10Gr.A+SA234WPB	% control nedistructiv/Nondestructive test: 25-100%
Isolatie/Insulation (Type/thick): NA	Test elasticitate/Elasticity Test: -
Proiecta coroziv/Corrosion Protection: NA	Organ receptie finala/Final reception: -
Tratament termic/Heat Treatment: NA	Presiune proiectare/Design pressure (bar): 75
Clasa conducte/Pipe Class: -	da la /from: 06-VA, SIS 25
de la /from: 06-K2, 06-NK3	
Temp. de proiectare/Design temp. (C): 50	
Mediu proba/Test medium: Apa	
Presiune proba/Test pressure (bar): 107,5	
Diagrama P&ID No.: -	
Temp. de proiectare/Design temp. (C): 50	
da la /from: 06-K2, 06-NK3	
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.	
Str. 1907, Et. 1, nr. 235	
Judet Prahova	
PROIECT Nr./Project-No: 18-274/PSTTT	
Desen-Nr./Drawing-No: ANEXA IV	
Cod Instalatie/Plant Code: 31	
Intreprindere/Cient: PETROTEL - LUKOIL	
Instalatie/Plant: H.P.M	
Scara/Scale: NTS	
SIS 24-N-06-PGH-016, 030, 072	
pag/pag 5 din/from 7	

04					
03					
02					
01					
00	As Built	06.2016	Florea	Ninca N. C.	
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Data/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked	

Describe

Pos	Descriere	DN	Contitate
1	Teava	250	2,0 M
2	Teava	20	0,4 M
3	Sockolet	250X20	2
4	Cot 90	250	2
5	Fiansa cu gat 10" (ø273x--)/600#/RF	10"	5
6	RMS 3/4"/800#	3/4"	2
7	Garnitura 10"/600"/RF	10"	3
8	Prezoane cu 2 piulite	M27X150	36/72
9	Teu egal mufa sociu	20	2
10	KMF	20	2

Numele și prenumele: DODON MARIUS	
Atestat RADTE IMSP: DISPR/E/8234/03.04.2015	
AVIZAT CORESPUNDE: 6/2010	
Data: 10.2016	Semnătura: w



CONTINUARE DIN
PAGINA 5

LEGENDA:

-limite sistem

- conducu existenta supusao examinarii
- conducu existenta in afara sistemului
- configurata, componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinare.

DESEN TIP ANSAMBLU

Temp. min luery/Mn op. temp.(°C): --	Insolition (nr./DM)/Tracing (nr./ND): NA	Temp. max luery/Max op. temp.(°C): 50
Media/Medium: MOTORINA, GAZE H2S	Pres. max luery/Max. op. pressure(bar): 75	
Grupa fluid/Fluid Group: 1	Categorie/Category: III	
Design/Material: SA106G-AHSA334WPB	% control medium/Modestively test: 25-37/100	
Isolatie/Insulation (type/thick): NA	Test distorsion/Elasticity Test: --	
Protectia corozione/Corrosion Protection: NA	Organ receipt finding/Final reception: --	
Treatment termic/Heat Treatment: NA	Pressure protection/Design pressure(bar): 75	
Closa conducta/Pipe Class: --	de la / from: 06-V4, SIS 25	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	
	Pressure probe/Test pressure(bar): 107,5	
	Media/Media: ADO	
	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 50	
	to / to: 06-K2, D6-NK3	
	Diagrama P&ID No.: --	

04					
03					
02					
01					
00	As Built		06.2016	Florea 	Ninca N. Bul
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description		Data/date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked

Installation/Plant: H.P.M


Score/Scale: NTS

SIS 24-N-06-PGH-016, 030, 072

pag/pag 6 din/from 7

PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	250	1,9 M
2	Teava	150	10,5 M
3	Teava	50	0,1 M
4	Teava	15	0,1 M
5	Socketlet	250x15	1
6	Cot 90	150	2
7	Flansa cu gat 10" (ø273x-) / 600# / RF	150	3
8	Flansa cu gat 8" (ø168,3x-) / 600# / RF	150	6
9	Flansa cu gat 2" (ø60,3x-) / 600# / RF	150	1
10	Flansa plata 1/2" (ø21,3x-) / 600# / RF	150	1
13	Garnitura 10" / 600# / RF	10"	2
14	Garnitura 6" / 600# / RF	6"	4
15	Garnitura 2" / 600# / RF	2"	1
16	Garnitura 1/2" / 600# / RF	1/2"	1
17	Prezoane cu 2 piulițe	M27x150 48/96	3
18	Prezoane cu 2 piulițe	M24x130 16/32	6
19	Prezoane cu 2 piulițe	M16x90 4/8	4
20	Prezoane cu 2 piulițe	M12x70 4/8	8
21	Distribuitor	250x150 1	1



LEGENDA:

— limita sistem

- conducta existentă supusa examinării
- conducta existentă în afara sistemului
- Configurația, componenta și dimensiunile vor fi verificate înainte de examinare.

DESEN TIP ANSAMBLU


Temp. min. lucru/Min. op. temp. (°C):	NA	Instalat (nr./DN)/Tracing (nr./DN):	NA	Temp. max. lucru/Max. op. temp. (°C):	50
Mediu/Medium:	MOTORINA, GAZE H2S	Pres. max. lucru/Max. op. pressure (bar):	75	Mediu/Medium:	—
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categorie:	III	Mediu proba/Test medium:	Apa
Material/Material:	SA106G-A+S4234WPB	% control nedestructiv/Nondestructive test:	25-50%	Presiune proba/Test pressure (bar):	107,5
Isolație/Insulation (type/thick.):	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	—	Diagrama P&ID/No.:	—
Protecția coroziunii/Corrosion Protection:	NA	Organ recepție finală/Final reception:	—	Temp. de proiectare/Design temp. (°C):	50
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune proiectare/Design pressure (bar):	75	de la /from:	06-V4, SIS 25
Clasa conductă/Pipe Class:	—	de la /from:	06-V4, SIS 25	la /to:	06-K2, 06-NK3
TUV AUSTRIA ROMANIA S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. Str. Mihail Bravu nr. 235 Județul Prahova LUKOIL OIL COMPANY 18-274/PEVIT 17.18.19.20.21.22.23.30.31					
Intreprindere/Clienț: PETROTEL-LUKOIL					
Instalație/Plant: H.P.M.					
Scara/Scale: NTS					
SIS 24-N-06-PGH-016, 030, 072					
pag/pag 7 din/from 7					

Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE MSP: DISPRE/8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
Data: 10-2016 Semnătura: ul

04					
03					
02					
01					
00	As Built	06.2016	Florea	Nica N. ul	Verificat/Checked
Rev/Rev	Denumirea modificării/Change description	Data/Date	Intocmit/Designer		

PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Pos	Descriere	DN	Contitate
1	Teava	250	7,0 M
2	Weldolet	250X250	1
3	Teu egal	250	1
4	Cot 90	250	1
5	Flansa cu gat 10"($\emptyset$ 273x--)/600#/RF	10"	8
6	Garnitura 10"/600#/RF	10"	7
7	Prezoane cu 2 piulite	M27x150	96/192
8	Flansa oarba 10"/900#/RF	10"	1
9	RSF 10"/600#/RF	10"	1
10	RSF 10"/900#/RF	10"	2



Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE IMSP: DISPREJ8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: Căpitan
Data: 05.04.2015

LEGENDA:

—Unita sistem

- conducătoare existente suprasă examinarii
- conducătoare existente în afara sistemului
- componenta și dimensiunile vor
fi de examinare.

PLAN MASURATORI DE GROȘA

Temp. min luera/Min op. temp.(°C):	Inseffort (nr./DN)/Tracing (nr./DN):		Temp. max luera/Max op. pressure(bar): 75	Temp. max luera/Max op. temp.(°C): 50
	Media/Medium:	MOTORINA, GAZE H2S		
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Category/Category:	III	
Material/Material:	-	% control mediastina/Modif. growth test:	25-200% 25-200% 25-200%	
Isolatie/Insulation (type/thick):	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	-	
Protectia coroziona/Corrosion Protection:	NA	Organ receptie finala/Final reception:	-	
Treatment termic/Heat Treatment:	NA	Prestinute protectare/Design pressure(bar):	75	
Clasa conducta/Pipe Class:	-	de la /from:	06-V4, SIS 25	
			to /to:	06-K2, 06-NK3
			Diagrama P&I/P&ID No.:	-
			Temp. de protectie/Design temp. (°C):	50



TUV



LUKOIL

S.C. PETROLUL-LUKOIL S.A.
Ploiesti

Project-Nr./Project-No:		Desen-No /Drawing-No		Rev/Rev
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

AUSTRIA ROMANIA			Str. Judei Prahova nr. 235	16-274/PEVIT 17.18.19.20.21.22.23.30.31	ANEXA 3
Intreprindere/Client: PETROTEL-LUKOIL		OIL COMPANY			
Instalatie/Plant: H.P.M		Cod Instalatie/Plant:		Cod Orig.Plant	
Scarla/Scale: NTS		pag/pag 1		din/from 7	

04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea	Ninco N. <i>ONLY</i>	
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Date/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked	

<u>Pos.</u>	<u>Descriere</u>	<u>DN</u>	<u>Continate</u>
1	Teava	300	9,0 M
2	Teava	250	4,3 M
3	Teava	20	0,2 M
4	Reductie concentrica	300X250	1
5	Reductie excentrica	300X250	1
6	Sockolet	300X20	1
7	Cot 45	250	3
8	Flansa cu gat 10" (ø273x-)/600# RF	3/4"	1
9	Flansa Slip-on 3/4"/600# RF	3/4"	1
10	RMS Dn20/Pn160	20	1
11	Garnitura 10"/600# RF	250	1
12	Garnitura 3/4"/600# RF	20	1
13	Prezoane cu 2 piulite	M27x150	12/24
14	Prezoane cu 2 piulite	M12x80	4/8


Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE IMSP: DISPR/E/8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2010
Data: 05.2016 Semnatura:

LEGENDA:

using a system

- conducătoare existente supusa examinării
- conducătoare existente în afara sistemului
- componente și dimensiunile vor
fi de examinare.

PIAN MASURATORI DE GRG⁸

Temp. min. lucr./Min. op. temp.(°C):	—	Insertion (m./DN), Tracing (m./ND):	NA	Temp. max. lucr./Max. op. temp.(°C):	50
Mediu/Medium:	MOTORINA, GAZE H2S	Presa. max. lucr./Max. op. pressure(bar):	75	Modu/Module:	—
Grupa fluid/Fluid Group:	1	% control. medietate/Need/Intrud. Test:	25-50%	Mediu proba/Test. medium:	Apo
Material/Material:	—	Test elasticitate/Elasticity Test:	—	Presa. proba/Test. pressure(bar):	—
Isolatie/Insulation (type/thick):	NA	Organ receptiv final/Final reception:	—	Diagrama Pa/Pa&D No.:	—
Protectia corozive/Corrosion Protection:	NA	Presa. protectoare/Design protection(bar):	75	Temp. de protectoare/Design temp.(°C):	50
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	de la /from:	65-25	la /to:	05-K2, 05-NK3
Clasa conductivitate/Type Class:	—				
 					
S.C. PETROLUL-LUKOIL S.A. Ploiesti Str. Mas. Petro, nr.235 Județul Prahova 17 18 19 20 21 22 23 3d 31 Project-No/Project-No: 18-274/PEVIT Design-No/Design-No: ANEXA 3 Code Orig./Plat: 00					

LUK OIL COMPANY

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
Ploesti
Str. Mihai Bravu, nr.235
Județul Prahova


ROMANIA

Installation/Plant: H.P.M.


Scara/Scale: NTS

SIS 24-N-06-PGH-016, 030, 072

2 pag/pag 7 din/from 7




ENTRU MASURAREA GROSIMII PERETILOR CU UTG



04					
03					
02					
01					
00	INTOCWIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea TK	Ninca N.CUL	
Rev/Rev	Denuntee modified/ Change description	Date/Date	Info/cmnt/Designer	Verificat/Checked	

Reaz	Descriere	DN	Conținut	M
1	Teava	300	11,68	M
2	Teava	250	9,4	M
3	Reductie excentrica	300X250	2	
4	Cot 90	300	1	
5	Cot 90	250	2	

CONTINUE IN



CONTINUARE DIN - A3
PAGINA 2

LEGENDA:

Limiting system

- conducu existenta supuso examinarii
- conducu existenta in afara sistemului

PLAN MASURATORI DE GRQ

Temp. min luctu/Min op. temp.(°C):	—	Insellott (nr./DN)/Tracing (nr./ND):	NA
Mediu/Medium:	MOTORINA, GAZE H2S	Pres. max luctu/Max. op. pressure(bar):	75
Grupă fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categories:	III
Material/Material:	—	% conținut neelasticitate/Nonelasticity test:	25-35-40-45
Isolație/Insulation (type/thick.):	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	—
Protectia coroziune/Corrosion Protection:	NA	Organ receptiv final/Final reception:	—
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune proiectare/Design pressure(bar):	75
Clasa conductiv/Pipe Class:	—	de la / from:	06-V4, SIS 25



TUW AUSTRIA ROMANIA

Intreprindere/Cient: PETROTEL—LUKOIL

Instalatie/Plant: HPM

S.C. PETROTEL—LUKOIL S.A.
 Ploiesti
 Str. Mihai Bravu, nr 235
 10071 Ploiesti



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Protect-Air/Project-No															
Desen-Nr/Drawing-No															
ANEXA 3															
10-274/PPEVT															
13.18.19.2d.24.22.23.30.31															
Cod Instalatie/Plant Code Orig.Plant															

04						
03						
02						
01						
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2316	Florez T.  Ninica N. 	Intocmt/Designer	Verified/checked	
Rev/Rev	Denunireta modificarii/Change description	Date/Date				



3 din/from 7

SIS 24-N-06-PGH-016. 030. 072.

Florian J. Schmitt	
Informant / Designer	Verified / Checked

PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE			
Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	250	1,7 M
2	Teava	20	0,3 M
3	Sockolet	250X20	1
4	Cot 90	250	2
5	Flansa cu gat 10" (ø273x-)/600#/RF	20	2
6	RSMS Dn20/Pn160	250	1
7	Garnitura 10"/600#/RF	250	2
8	RVF 10"/600#/RF	10"	1
9	Prezoane cu 2 piulite	M27x150	24/48

Numele și prenumele: DODON MARIUS
 Atestat RADTE IMSP: DISPREIE8234/03.04.2015
 AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
 Data: 05.2016 Semnătura: *[Signature]*



LEGENDA:

- limita sistem
- conducta existentă supusa examinării
- conducta existentă în afara sistemului
- conducta existentă componentă și dimensiunile vor fi verificate înainte de examinare.

PLAN MASURATORI DE GROABE



Temp. min. lucr./Min op. temp.(C):	-	Inchidori (n./DN)/Trashing (n./ND):	NA	Temp. max. lucr./Max op. temp.(C):	50
Mediu/Medium:	MOTORINA, GAZE H2S	Pres. max. lucr./Max. op. pressure(bar):	75	Modul/Module:	-
Grupa fluid/Fuild Group:	1	Categorie/Categorie:	III	Mediu proba/Test medium:	AgO
Material/Material:	-	% control nedistructiv/Nondestructive test:	25-75%	Presiune proba/Test pressure(bar):	-
Isolatie/Insulation (type/black):	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	-	Diagrama P&ID No.:	-
Protectia corozivă/Corrosion Protection:	NA	Organ recepția finală/Final reception:	-	Temp. de protecție/Design temp.(C):	50
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune protecție/Design pressure(bar):	75	la /to:	06-K2, 06-NK3
Clasa conducte/Pipe Class:	-	de la /from:	06-Y4, SIS: 25		

TUV AUSTRIA ROMANIA
 S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
 Str. Mihail Kogălniceanu nr.235
 Județ Prahova

Proiect-Nr/Project-No	16-274/PETIT	ANEXA 3	00
Desen-Nr/Drawing-No	1718182021233031		
Code Instalatie/Plant Code	01g.Plan		
Intreprindere/Cient: PETROTEL-LUKOIL			
Instalatie/Plant:	H.P.M		
Scara/Scale:	NTS		

04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea T.	Ninca N.	
Rev/Rev	Denumirea modificării/Change description	Date/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked	

Numele și prenumele: DODON MARIUS	
Atestat RADTE IMSP: DISPR/18234/03.04.2015	
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2010	
Date: 05.2016	Semnătura: el



-limito saktam-


- conducă existența supușă examinației
- conducă existența în afara sistemului

componentă și dimensiunile vor
păstrează de examinare.

PLAN MASURATORI DE CROCE

TUV
AUSTRIA
ROMANIA


[illegible]



PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE


Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	250	1,9 M
2	Teava	150	10,5 M
3	Teava	50	0,1 M
4	Teava	15	0,1 M
5	Sockolet	250x15	1
6	Cot 90	150	2
7	Flansa cu gat 10" (ø273x-)/600#/RF	10"	3
8	Flansa cu gat 6" (ø168,3x-)/600#/RF	6"	6
9	Flansa cu gat 2" (ø60,3x-)/600#/RF	2"	1
10	Flansa plata 1/2" (ø21,3x-)/600#/RF	1/2"	1
11	Garnitura 10"/600#/RF	10"	2
12	Garnitura 6"/600#/RF	6"	4
13	Garnitura 2"/600#/RF	2"	1
14	Garnitura 1/2"/600#/RF	1/2"	1
15	Prezoane cu 2 piulite	M27x150 48/96	1
16	Prezoane cu 2 piulite	M24x130 16/32	1
17	Prezoane cu 2 piulite	M16x90 4/8	1
18	Prezoane cu 2 piulite	M12x70 4/8	1
19	Distributor	250x150 1	1

LEGENDA:



PLAN MASURATORI DE GROSA

Temp. min lucru/Min op. temp. (C):	Instalat (nr./DN) Tracing (nr./DN):	Temp. max lucru/Max op. temp. (C):
Mediu/Fluid: MOTORINA, GAZE H2S	Pres. max lucru/Max op. pressure (bar): 75	Modul/Modulus:
Grupa fluid/Fluid Group: 1	Categorie/Categorie: III	Mediu proba/Test medium: Apa
Material/Material: -	% control nedistorsiv/Non-distorsivity test: 25-50%	Presiune proba/Test pressure (bar): -
Isolatie/Isolatie (type/thick): NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	Diagrama P&ID/PI&ID No.: -
Protectia corozie/Corrosion Protection: NA	Organ recipient final/Final recipient: -	Temp. de proiectare/Design temp. (C): 50
Tratament termic/Heat Treatment: NA	Presiune proiectare/Design pressure (bar): 75	de la / from: 06-V4, SIS 25
Clasa conducte/Pipe Class:	de la / from: 06-V4, SIS 25	la / to: 06-K2, 06-NK3
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. LUKOIL OIL COMPANY		
SIT. 1904 BAYU nr. 235		
Județul Prahova		
Proiect-Nr/Project-No: 10-274/PSTVT		
Desen-Nr/Drawing-No: 17.18.19.20.21.22.23.30.31		
Cod Instalatie/Plant Code/Orig.Plant: ANEXA 3 00		
Intreprindere/Client: PETROTEL-LUKOIL		
Instalatie/Plant: H.P.M		
Scara/Scale: NTS		
SIS 24-N-06-PGH-016, 030, 072		
pag/pag 7 din/from 7		



Numele si prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE IMSP: DISPR/E18234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
Data: 05.2016, Semnatura: u

04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI				
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description				

CARACTERISTIȘTEHNICE CONDUITE										CALCUL DE DIMENSIONARE LA PRESIUNEA INTERIOARĂ										INSTALAȚIA										CALCULUL PRESIUNII DE ÎNCARCARE										CALCULUL DE VERIFICARE A TENSIUNII EFECTIVE ÎN PROBA										CALCULUL DURATEI REMANENTE DE VIAȚĂ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SÎMBOL		MATER. ÎNAL.		P.		D.		T.		f ₁		f ₂		f ₃		f ₄		f ₅		f ₆		f ₇		f ₈		f ₉		f ₁₀		f ₁₁		f ₁₂		f ₁₃		f ₁₄		f ₁₅		f ₁₆		f ₁₇		f ₁₈		f ₁₉		f ₂₀		f ₂₁		f ₂₂		f ₂₃		f ₂₄		f ₂₅		f ₂₆		f ₂₇		f ₂₈		f ₂₉		f ₃₀		f ₃₁		f ₃₂		f ₃₃		f ₃₄		f ₃₅		f ₃₆		f ₃₇		f ₃₈		f ₃₉		f ₄₀		f ₄₁		f ₄₂		f ₄₃		f ₄₄		f ₄₅		f ₄₆		f ₄₇		f ₄₈		f ₄₉		f ₅₀		f ₅₁		f ₅₂		f ₅₃		f ₅₄		f ₅₅		f ₅₆		f ₅₇		f ₅₈		f ₅₉		f ₆₀		f ₆₁		f ₆₂		f ₆₃		f ₆₄		f ₆₅		f ₆₆		f ₆₇		f ₆₈		f ₆₉		f ₇₀		f ₇₁		f ₇₂		f ₇₃		f ₇₄		f ₇₅		f ₇₆		f ₇₇		f ₇₈		f ₇₉		f ₈₀		f ₈₁		f ₈₂		f ₈₃		f ₈₄		f ₈₅		f ₈₆		f ₈₇		f ₈₈		f ₈₉		f ₉₀		f ₉₁		f ₉₂		f ₉₃		f ₉₄		f ₉₅		f ₉₆		f ₉₇		f ₉₈		f ₉₉		f ₁₀₀		f ₁₀₁		f ₁₀₂		f ₁₀₃		f ₁₀₄		f ₁₀₅		f ₁₀₆		f ₁₀₇		f ₁₀₈		f ₁₀₉		f ₁₁₀		f ₁₁₁		f ₁₁₂		f ₁₁₃		f ₁₁₄		f ₁₁₅		f ₁₁₆		f ₁₁₇		f ₁₁₈		f ₁₁₉		f ₁₂₀		f ₁₂₁		f ₁₂₂		f ₁₂₃		f ₁₂₄		f ₁₂₅		f ₁₂₆		f ₁₂₇		f ₁₂₈		f ₁₂₉		f ₁₃₀		f ₁₃₁		f ₁₃₂		f ₁₃₃		f ₁₃₄		f ₁₃₅		f ₁₃₆		f ₁₃₇		f ₁₃₈		f ₁₃₉		f ₁₄₀		f ₁₄₁		f ₁₄₂		f ₁₄₃		f ₁₄₄		f ₁₄₅		f ₁₄₆		f ₁₄₇		f ₁₄₈		f ₁₄₉		f ₁₅₀		f ₁₅₁		f ₁₅₂		f ₁₅₃		f ₁₅₄		f ₁₅₅		f ₁₅₆		f ₁₅₇		f ₁₅₈		f ₁₅₉		f ₁₆₀		f ₁₆₁		f ₁₆₂		f ₁₆₃		f ₁₆₄		f ₁₆₅		f ₁₆₆		f ₁₆₇		f ₁₆₈		f ₁₆₉		f ₁₇₀		f ₁₇₁		f ₁₇₂		f ₁₇₃		f ₁₇₄		f ₁₇₅		f ₁₇₆		f ₁₇₇		f ₁₇₈		f ₁₇₉		f ₁₈₀		f ₁₈₁		f ₁₈₂		f ₁₈₃		f ₁₈₄		f ₁₈₅		f ₁₈₆		f ₁₈₇		f ₁₈₈		f ₁₈₉		f ₁₉₀		f ₁₉₁		f ₁₉₂		f ₁₉₃		f ₁₉₄		f ₁₉₅		f ₁₉₆		f ₁₉₇		f ₁₉₈		f ₁₉₉		f ₂₀₀		f ₂₀₁		f ₂₀₂		f ₂₀₃		f ₂₀₄		f ₂₀₅		f ₂₀₆		f ₂₀₇		f ₂₀₈		f ₂₀₉		f ₂₁₀		f ₂₁₁		f ₂₁₂		f ₂₁₃		f ₂₁₄		f ₂₁₅		f ₂₁₆		f ₂₁₇		f ₂₁₈		f ₂₁₉		f ₂₂₀		f ₂₂₁		f ₂₂₂		f ₂₂₃		f ₂₂₄		f ₂₂₅		f ₂₂₆		f ₂₂₇		f ₂₂₈		f ₂₂₉		f ₂₃₀		f ₂₃₁		f ₂₃₂		f ₂₃₃		f ₂₃₄		f ₂₃₅		f ₂₃₆	

