
25.08.2017

TEMA TEHNICA DE PROIECTARE

1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea lucrării: Inlocuire elemente conducta SIS 41-06-EF-2,5,6,7,10,20,21;N-06-EF-2,4,12,13,14,15,16,17,18,

1.2. Instalatia (serviciul) beneficiara: Aria de Productie – Sector 1

1.3. Amplasament: Instalatia HPM

1.4. Documente si documentatii de referinta: P&ID HPM.

2. NECESITATE SI OPORTUNITATE:

Conducta SIS 41-06-EF-2,5,6,7,10,20,21;N-06-EF-2,4,12,13,14,15,16,17,18, dupa expertizare in urma masuratorilor de grosimi efectuate de firma TUV, i s-au acordat 4 ani la verificarea din 2016 si scoaterea din functiune din cauza valorilor mici de grosimi sub limita de functionare in conditii de siguranta. – conform Raport inspectie nr 434/30.06.2017

3. PRINCIPALELE CERINTE:

3.1. Elaborare proiect de inlocuit elemente conducta. – conform Raport inspectie nr 434/30.06.2017

3.2. Prezentarea specificatiilor tehnice conductei care trebuie inlocuite.

4. DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE:

4.1. Tehnologie: Realizarea unui proiect de montaj pentru inlocuit elemente conducta – conform Raport inspectie nr 434/30.06.2017

4.2. Descrierea solutiei propuse pe categorii de lucrari:

(In cazul in care sunt necesare descrieri mai ample – schite privind amplasarea, scheme tehnologica etc – este obligatorie anexarea acestora la tema)

Se va executa si inlocui conducta in baza unui proiect executat de firma reparatoare si avizat de beneficiar in conformitate cu schema izometrica si fisa tehnica anexata.

Nr. crt.	Categorii de lucrari	Descriere sumara	Documente existente	Observatii
1	Tehnologii	NU		
2	Utilaje	NU		
3	Montaj utilaj si leg. conducte	DA		
4	Constructii beton	NU		
5	Constructii metalice	NU		
6	Instalatii apa-canal	NU		
7	Instalatii electrice ²⁾	NU		
8	Instalatii AMC ¹⁾	NU		
9	Utilitati (aer, azot, apa etc)	NU		
10	Instalatii de incalzire	NU		
11	Instalatii de ventilatie	NU		
12	Mecanizare ex:grinda monorai	NU		
13	Alte facilitati	NU		
14	Devize	DA		

1) Reglari, inregistrari, semnalizari, blocari

2) Surse de putere, blocari, iluminat, avertizare P.S.I. si paza, explozometre, telefonie, legaturi echipotentiale etc.

4.3. Dotari: _____

4.4. Deseuri, noxe si masuri de protectie a mediului: Conform normelor in vigoare pentru instalatia HPM

4.5. Factori de risc si propuneri de masuri de tehnica securitatii muncii: Nu se modifica.

4. SURSA DE FINANTARE:

5. RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:

- Numele si prenumele: Manea Emilian
- Functia: Inginer tehnolog sector 1
- Telefon: _____

- Termen executie proiect: 01.09.2017

7. AVIZARE:

FUNCTIA	NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA
DIR. GEN. ADJ. REPARATII SI MENTENANTA UTILAJE	Y. I. EROGOV	
TEHNOLOG SEF	CATALIN NICULESCU	17.08.17
ING. SEF ADJ. PRODUCTIE	PARNAU DANIEL	17.08.17
ING. SEF MECANIC	DENYS MAKUSHEV	
ING. SEF METROLOG	ION ENE	
ING. SEF ENERGETICIAN	MAXIM GRECOV	23.08.2017
SEF ARIE	GHEORGHE COMAN	16.08.17.

SEF SIB.

Alexandru Valentin

24.08.2017

Intocmit :

Sef inst

Onciu Valentin / 3343

Date initiale pentru partea Tehnologica

Utilaje statice si dinamice.

1.	Utilajele care vor fi implicate in proiect	Nu sunt
2.	Parametrii de lucru ai utilajelor	Nu este cazul
3.	Inlocuirea utilajelor	Nu
4.	Utilajele care necesita inlocuire	Nu se vor inlocui utilaje
5.	Se vor modifica parametrii de lucru ai utilajelor	Nu
6.	Parametrii de lucru ai utilajelor noi	NU
7.	Utilaje suplimentare/noi	Nu
8.	Parametrii de lucru ai utilajelor suplimentare/noi	Nu este cazul
9.	Echipamente AMC pe utilajele existente	Nu sunt necesare
10.	Echipamente AMC noi pe utilajele existente	NU
11.	Racorduri noi pentru echipamente AMC	Nu
12.	Parametrii de blocare si alarmare pentru fiecare utilaj in parte	Nu este cazul
13.	Caracteristicile sistemelor de siguranta existente.	Nu sunt necesare
14.	Necesitatea calculului componentelor interioare ale utilajului	Nu este cazul
15.	Necesitatea inlocuirii componentelor interioare existente	Nu este cazul
16.	Utilajele pentru care este necesara refacerea calculului si inlocuirea componentelor interioare.	Nu este cazul
17.	Locul amplasarii utilajelor suplimentare/noi	Nu este cazul

Legaturi Conducute


1.	Necesitatea montajului conductelor noi	Da
2.	Locul conexiunilor conductelor noi	Instalatia HPM/ conform schemei din Tema tehnica
3.	Parametrii de lucru ai conductelor existente care fac interconexiune cu cele noi	Pres=15bar Temp=100 °C
4.	Parametrii de lucru ai conductelor noi	NU
5.	Necesitatea inlocuirii conductelor existente.	Uzura cele existente
6.	Specificatiile conductelor care se inlocuiesc	Nu este cazul
7.	Limitele inlocuirii conductelor	Nu este cazul
8.	Amplasarea conductelor	Instalatia HPM
9.	Traseul conductei	conform schemei din Tema tehnica
10.	Existenta spatiului liber pe estacada necesar amplasarii conductei	NU
11.	Necesitatea constructiei estacadelor noi	Nu este cazul

	Lista documentatiei obligatorii pentru partea de Tehnologie
	- desenele ale utilajelor existente

	- cartile tehnice ale utilajelor existente
	- plan amplasare a utilajelor .
	- plan zonare.

Toate campurile evidentiata cu rosu sunt obligatorii.

RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:


FUNCTIA	NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA
ING. TEHNOLOG SECTOR 1 PRODUCTIE	MANEA EMILIAN	
SEF INSTALATIE DAV3- HPM-Fci H2	ONCIU VALENTIN	

Date initiale pentru partea Automatizari.

1.	Tipul echipamentelor AMC in conformitate cu cerintele tehnologice	Conform Anexei
2.	Necesitatea efectuarii calculului de verificare a echipamentelor AMC	Nu
3.	Necesitatea inlocuirii echipamentelor	Se vor cuprinde demontarea ,remontarea si punerea in functiune a echipamentelor existente pe aceste conducte ,iar in cazul schimbarii de clase ,racorduri acestea trebuiesc sa fie cuprinse in proiect .
4.	Necesitatea si tipul incalzirii echipamentelor AMC	In functie de cele existente
5.	Propunerea schemei logice al alarmelor si blocurilor	Nu este necesara
6.	Necesitatea extinderii DCS	Nu
7.	Modalitatea amplasare cabluri AMC	Conform existent
8.	Necesitatea extinderii SCADA	Nu este cazul
9.	Modalitatea amplasare cabluri SCADA	Nu este cazul
10.	Producator SCADA	Nu este cazul
Lista documentatiei obligatorii pentru partea de AMC si Automatizari		
Specificatii tehnice regulator de temperature diferentiala		

Toate campurile evidentiata cu rosu sunt obligatorii.

RESPONSABIL DIN PARTEA BENEFICIARULUI:

FUNCTIA	NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA
ING. SEF METROLOG	ION ENE	
ING. TEHNOLOG SECTOR 1 PRODUCTIE	MANEA EMILIAN	
SEF INSTALATIE DAV3- HPM- F-ci H2	ONCIU VALENTIN	

RAPORT DE INSPECTIE

Nr : 434 Data : 30.06.2017

1. INSTALATIA : HPM

2. ECHIPAMENT : SIS 41 - 06 - EF - 2,5,6,7,10,20,21; N - 06 - EF - 2,4,12,13,14,15,16,17,18

3. PARAMETRI :

Parametrii conform proiect / livret utilaj	Parametri reali de exploatare conform DCS
P = 15 bar ;	Fluid = G+H ₂ +H ₂ S
T = 100 °C ;	Material : SA 106Gr.A + SA234WPB

4. DEFECTIUNI CONSTATATE :

4.1. Sistemul de conducte SIS 41 - 06 - EF - 2,5,6,7,10,20,21; N - 06 - EF - 2,4,12,13,14,15,16,17,18, colectorul de facla inalta presiune, a fost expertizat in anul 2016. Aceasta in urma verificarilor tehnice a primit durata de viata remanenta de 4 ani. Anul fabricatiei : 1975. Firma expertizatoare TUV. Conducta este autorizata cu nr. ISCIR BV CDT 104167.

5. CAUZE POSIBILE : uzura normala

6. REMEDIERE DEFECTIUNI :

6.1. Se vor inlocui in OT 2019 in baza unei documentatii tehnice preliminare intocmite de firma reparatoare conform prescriptiei tehnice aplicabile urmatoarele elemente de conducta : ~~A287-288, A428/429, C27, A426-427, 430, A121-122, 277-278, A355-356, C23, A116-117-188, 119-120, 178-179, 184, 185, 189-190, 295-296, 351-352, 357-358, 384-385~~. Grosimea elementelor de conducta vor fi stabilite de proiectant dupa analizarea documentatiei tehnice.

6.2. Controalele NDT vor fi realizate de firma executanta cu personal autorizat.

6.3. Proba de presiune se va realiza in prezenta inspectorului CNCIR si a reprezentantului SIE la 21.5bar.

7. TERMEN DE REALIZARE : OT 2019

8. RECOMANDARI SUPLIMENTARE : N/A

9. DOCUMENTE ANEXATE :

9.1. Schema izometrica informativa

9.2. Breviar de calcul

10. INTOCMIT : RSVTI

N.P. : CRISTIAN MIREL


SEMNATURA

11. AVIZAT : ING. SEF MECANIC

N.P. : MAKUSHEV DENYS


SEMNATURA

Numele și prenumele: DODON MARIUS
 Atestat RADTE MSP: DISPRE/8234/03.04.2015
 AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
 Data: 05.2016 Semnatura: w



Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	250	63.4 M
2	Teava	100	12.5 M
3	Cot 90	250	1
4	Cot 90	100	5
5	Capac sudat	100	1
6	Flansa cu gat Dn250(ø273x-)/Pn25/B2	250	1
7	Garnitura Dn250/Pn25/B2	250	2
8	RSF Dn250/Pn25/B2	250	1
9	Prezoane cu 2 piulite	M27x150/4/48	1
10	Teava	20	0.2 M
11	Sockolet	100x20	1
12	Flansa cu gat Dn250(ø273x-)/Pn25/B2	250	1
13	RSMS Dn20/Pn160	20	1
14	Garnitura Dn250/Pn25/B2	100	1
15	Prezoane cu 2 piulite	M27x150/2/24	1
16	Reductie concentrica	250x100	1

PIESE DE CONDUITE - LISTA DE PIESE



LEGENDA:

- limita sistem
- conducta existenta supusa examinarii
- conducta existenta in afara sistemului
- configuratia, componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinarea

PLAN MASURATORI GROSIMII

Temp. min. lucru/Min op. temp.(C): -	Insotitori (nr./DN)/Tracing (nr./DN): NA	Temp. max. lucru/Max op. temp.(C): 100
Mediu/Medium: G-H2+H2S	Pres. max. lucru/Max. op. pressure(bar): 15	Modul/Module: -
Grupa fluid/Fuild Group: 1	Categorie/Categorie: III	Mediu probe/Test medium: A20
Materiale/Materials: -	% control nedestructiv/Nondestructive test: 100% UT	Presiune probe/Test pressure(bar): -
Isolatie/Insulation (type/thick): NA	Test elasticitate/Elasticity Test: -	Diagrama PA/P&ID No.: -
Protectie coroziv/Corrosion Protection: NA	Organ receptie finale/Final reception: -	Temp. de proiectare/Design temp.(C): 100
Tratament termic/Heat Treatment: NA	Presiune protectoare/Design pressure(bar): 15	de la /from: 06-K1; 06-K2; Supape siguranta: la /to: Colector facia
Clasa conducte/Pipe Class: -	de la /from: 06-K1; 06-K2; Supape siguranta: la /to: Colector facia	



TUV AUSTRIA ROMANIA
 S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
 Ploiesti
 Str. Mihai Bravu, nr. 235
 Județul Prahova

Instalatie/Plant: HPM	Intreprindere/Client: PETROTEL-LUKOIL
Scara/Scale: NTS	
SS 41-08-ET-2.5.6.006.007.010.020.21A-06-ET-002.004.012.013.014.015.016.017.018	pag/pag 1 din/rom 26


04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea	Ninca	
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Data/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked	

PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	150	16.9 M
2	Cot 45	150	1
3	Cot 90	150	2
4	Flansa cu gat Dn150(ø168,3x-)/Pn25/B2 150 3	150	3
5	Garnitura Dn150/Pn25/B2	150	3
6	RRCF Dn150/ PN25/B2	150	1
7	RSF Dn150/ PN25/B2	150	1
8	Prezoane cu 2 piulite	M24x1304/48	



LEGENDA:



- conducta existenta supusa examinarii
- conducta existenta in afara sistemului
- verificata inainte de examinare

PLAN MASURATORI GROSIMII

Temp. min lucru/Min op. temp.(°C):	-	Insotitor (nr./DN)/Tracing (nr./ND):	NA
Mediu/Medium:	G+H2+H2S	Pres. max lucru/Max. op. pressure(bar):	15
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Category:	III
Material/Material:	-	% control radiografic/Radiography test	25-75/100
Isolatie/Insulation (type/thick):	NA	Mediu proba/Test medium:	Apă
Protectie coroziune/Corrosion Protection:	NA	Presiune proba/Test pressure(bar):	-
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Diagrama PA/PAID No.:	-
Clasa conducta/Type Class:	-	Temp. de proiectare/Design temp.(°C):	100
		de la /from: 06-K1; 06-K2; Suport siguranta. la /No. Colector facila	

TUV AUSTRIA ROMANIA
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
Str. Mihai Bravu, nr 235
Județul Prahova

Intreprindere/Clienți: PETROTEL-LUKOIL
Instalatie/Plant: HPM

Scara/Scale: NTS



SS 41-06-EF-2.5.6.006.007.010.020.21.N-06-EF-002.004.012.013.014.015.016.017.018 pag/pag 3 din/from 26

Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADIE IMSP: DISPR/EI8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
Data: 05.2.2016 Semnătura: u

Rev/Rev	Denumirea modificării/Change description	Data/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked
04				
03				
02				
01				
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea N. NINCOA	NINCOA N. NINCOA

PIESE DE CONDUCTE - USTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Contitate
1	Teava	150	14.4 M
2	Cot 90	150	4
3	Cot 45	150	1



Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE IMSP: DISPRIE/8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2010
Data: 05-2016 Semnatura: ul

LEGENDA:

- limita sistem
- conducta existenta supusa examinarii
- conducta existenta in afara sistemului
- configuratia, componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinare.

PLAN MASURATORI GROSIMII

Temp. min. lucr./Min op. temp (C):	-	Insotitor (tr./DN)/Tracing (tr./DN):	NA	Temp. max. lucr./Max op. temp (C):	100
Mediu/Medium:	G+H2+H2S	Pres. max. lucr./Max. op. pressure (bar):	15	Modul/Module:	-
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categorie:	III	Mediu probe/Test medium:	APA
Material/Material:	-	% control neductiv/Nonductivity test:	25-30/100	Presiune probe/Test pressure (bar):	-
Isolatie/Insulation (type/thick):	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	-	Diagrama P&ID/Plant No.:	-
Protectia corozivna/Corrosion Protection:	NA	Organ receptie finale/Final reception:	-	Temp. de protectie/Design temp (C):	100
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune proiectare/Design pressure (bar):	15	de la /from:	05-K1; 05-K2; Supape siguranta / Safety valves
Clasa conducte/Pipe Class:	-				

TUV AUSTRIA ROMANIA

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
Ploiesti
Str. Mihai Bravu, nr. 235
Județul Prahova

LUKOIL OIL COMPANY


Intreprindere/Cient: PETROTEL-LUKOIL
Instalatie/Plant: HPM
Scara/Scale: NTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Project-Nr./Project-No: 16-287/PEVIT															
Desen-Nr./Drawing-No: 13.18.19.20.21.22.23.30.31															
Cod Instalatie/Plant Code: 016															

Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Data/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked
04				
03				
02				
01				
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea T.	Ninca N. OL


PIESE DE CONDUCE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	150	27 M
2	Cot 90	150	3
3	Cot 45	150	1
4	Teava	20	24.3 M
5	Cot 90	20	1
6	Elbolet	150x20	1
7	RMS Dn20/Pn160	20	1
8	Flansa cu gat Dn20(ø26.9x-)/Pn25/B2	20	1
9	Garnitura Dn20/Pn25/B2	20	1
10	RSF Dn20/ Pn25/B2	20	1
11	Prezoane cu 2 piulite	M12x80 4/8	1



CONTINUARE IN
PAGINA 6

CONTINUARE DIN
PAGINA 4



LEGENDA:

- limita sistem
- conducta existenta supusa examinarii
- conducta existenta in afara sistemului
- componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinare

Numele si prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE MSP: DISPRIE8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 06/29/10
Data: 05-2016 semnatura: u

PLAN MASURATORI GROS

Temp. min. lucr./Min. op. temp.(C): -	Insotitor (n./DN)/Tracing (n./ND): NA	Temp. max. lucr./Max. op. temp.(C): 100
Mediu/Medium: G+H2+H2S	Pres. max. lucr./Max. op. pressure(bar): 15	Mediu/Module: -
Grupa fluid/Fluid Group: 1	Categorie/Category: III	Mediu probe/Test medium: APO
Material/Material: -	% control nedetectat/Undetected leak: 25%/100	Presiune probe/Test pressure(bar): -
Isolatie/Insulation (type/thick): NA	Test elasticitate/Elasticity Test: -	Diagrama P&ID/P&ID No.: -
Protectia corozivna/Corrosion Protection: NA	Organ receptie finala/Final reception: -	Temp. de protectare/Design temp.(C): 100
Tratament termic/Heat Treatment: NA	Presiune proiectare/Design pressure(bar): 15	la /to: Colector facia
Clasa conducte/Pipe Class: -	da la /from: 06-K1; 06-K2; Supape siguranta: 15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.															
Ploiesti															
Str. Mihai Bravu, nr.235															
Județul Prahova															
Proiect-Nr./Project-No: 16-287/PEIT															
Desen-Nr./Drawing-No: ANEXA 3															
Cod Instalatie/Plant Code/Orig.Plan: 17.18.19.20.21.22.23.30.31															

04															
03															
02															
01															
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea	Ninca N. OLLA											
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Data/Date	Inlocuit/Designer	Verificat/Checked											

04															
03															
02															
01															
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea	Ninca N. OLLA											
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Data/Date	Inlocuit/Designer	Verificat/Checked											

Descrivere

Pos	Descriere	DN	Centrate
1	Teava	150	2.0 M
2	Teava	100	4 M
3	Teava	25	5.4 M
4	Teava	20	0.2 M
5	Reductie concentrica	300X200	1
6	Reductie concentrica	200X150	1
7	Teu redus	150X100	1
8	CAPAC SUDAT	150	1
9	Reductie concentrica	150X100	1
10	Sockolet	150X25	1
11	Cot 90	100	3
12	Teu egal mufa soclu	25X25	1
13	MUFA FILETATA	25X20	1
14	Cot mufa soclu	25	2
15	Flansa cu gat Dn100(ø114,3x-)/Pn25/B2	100	1
16	Flansa cu gat Dn25(ø33,7x-)/Pn25/B2	25	1
17	Flansa cu gat Dn20(ø26,9x-)/Pn25/B2	20	1
18	RVMS Dn25/Pn160	25	1
19	RSMS Dn25/Pn160	25	2
20	RSMS Dn20/Pn160	20	1
21	Garnitura Dn100/Pn25/B2	100	1
22	Garnitura Dn25/Pn25/B2	25	1
23	Prezoane cu 2 piulite		
24	Prezoane cu 2 piulite		
			M20x1108/16
			M12x80 4/8

—limito sistem

- conducuță existentă supusa examinării
- conducuță existentă în ofara sistemului
- componenta și dimensiunile vor fi de examinare.

PLAN MASURATORI CROS Configurata
Verificate

Temp. min luera/Min op. temp.(C):	—	Insulator (nr./DN)/Tracing (nr./MD):	NA
Mediu/Medium:	G+H2+H2S	Pres. max luera/Max. op. pressure(bar):	15
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Category:	III
Material/Material:	—	% cantal neelasticitat/Nonelasticity test:	20-25-100
izolatie/insulation (type/thick.):	NA	Test elasticitat/Elasticity Test:	100-100-100
Protectia corozion/Corrosion Protection:	NA	Organ receptiv final/Final reception:	—
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune protectoare/Design pressure(bar):	15
Clasa conductivitate/Pipe Class:	—	de la /from: O6-K1-K2:	Supape sigurantale
		la /to:	Colector focal
		1	2
		3	4
		5	6
		7	8
		9	10
		11	12
		13	14
		15	16
		Project-Nr/Project-No	
		Desen-Nr/Drawing-No	
		16-287/PEVIT	
		ANEXA 3	00
		17	18
		19	20
		21	22
		23	30
		31	
		Cod Insulatie/Plant Code/Insul.	

TÜV
AUSTRIA
AOMANIA

Intreținere/client: PETROF - IUKO


Instalatie/Plant: HPM

Scara/Scale: NTS


Case 11-2007

SSS 41-06-EF-2.5.6.006.007.010.020.21.N-06-EF-002.004.012.013.014.015.016.017.018

ing/eng 6 din/from 78





**POZITIA PUNTELOR DE CONTROL
PENTRU MASURAREA GROSIMII PERETILOR CU UT9**



Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE IMSP: DISPR/EI8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: CE/2010
Data: 05.2016 Semnătura: tu

Q4						
Q3						
Q2						
Q1						
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI		03.2016	Florea  Ninca N. 	Intocmi/Designer	Verificat/Checked
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description		Date/Date			



LEGENDA:


- limita sistem

- conducta existenta asupra examinarii
- conducta existenta in afara sistemului
- configuratia, componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinarea.

Numele si prenumele: DODON MARIUS
Atestati RADTE MSP: DISP/E/8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2010
Data: 05.2016 Semnatura: u

PLAN MASURATORI GROSII


Temp. min luara/Min op. temp (C):	NA	Insolati (nr./DN)/Treating (nr./DN):	NA	Temp. max luara/Max op. temp (C):	100
Mediu/Medium:	G+H2+H2S	Pres. max luara/Max. op. pressure (bar):	15	Modul/Module:	NA
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categorie:	III	Mediu proba/Test medium:	Agg
Material/Material:	NA	% control redutivitat/reductivity test:	25-30/100	Presiune proba/Test pressure (bar):	NA
Isolatie/Insulation (type/thick):	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	NA	Diagnostic PA/P&ID No.:	NA
Protectia corozivare/Corrosion Protection:	NA	Organ receptie finala/Final reception:	NA	Temp. de proiectare/Design temp (C):	100
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune proiectare/Design pressure (bar):	15	de la /from: 06-K1: 06-K2: Suport siguranta la /for: Colector facia	NA
Clasa conducte/Pipe Class:	NA				



S.C. PETROL-UKOIL S.A. Ploiesti Str. Muz. Bravu, nr. 235 Județul Prahova	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Intreprindere/Client: PETROL-UKOIL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Instalatie/Plant: HPM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scara/Scale: NTS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SS 41-08-ET-25.6.006.007.010.020.21.14-08-ET-002.004.012.013.014.015.016.017.018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
pag/pag 7 din/from 26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

04															
03															
02															
01															
00															
Rev/Rev															

INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea K	Ninco N. Ocu	Verificat/Checked
Denumirea modificarii/Change description				




Poz	Descriere	DN	Canitate
1	Teava	50	0.1 M
2	Teava	20	1.7 M
3	PRMS	50X20	2
4	Cot 90	50	1
5	Teu egal mufa soclu	20X20	1
6	Cot mufa soclu	20	3
8	RMS Dn20/Pn160	20	2
9	ROBINET FILETAT Dn20/Pn160	20	1

Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE IMSP: DISPR/E/8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: <u>CE</u> <u>2010</u>
Data: <u>05.2016</u> Semnătura: <u>44</u>


POZITIA PUNCTELOR DE CONTROL
PENTRU MASURAREA GROSIMII PERETILOR CILINDRULUI



Reductio—"R"



8-11-1964



LEGENDA:

-límito sistem

—conduclo i' existenda supusa examinanti

—conducta: existente în afara sistemului

Verificate înainte de examinare.

Temp. min. hours/Min. op. temp.(°C): --	Insulation (in./DN)/Tracing (in./NO): NA	Temp. max. hours/Max. op. temp.(°C): 100
Media/Medium: G+H2+H2S	Pres. max. hours/Max. op. pressure(bar): 15	
Grupo fluid/Fluid Group: 1	Category/Category: III	Media/Media: --
Material/Material: --	% control resistivity/Nonconductivity test: 25-40/0.6	Modul/Module: --
Isolate/Insulation (type/thick.): NA	Test elasticity/Elasticity Test: --	Media probe/Test medium: APO
Protective corrosion/Corrosion Protection: NA	Origin recepta finala/Final reception: --	Pressure probe/Test pressure(bar): --
Treatment terms/Heat Treatment: NA	Presiune protectora/Design pressure(bar): 15	Diagrama P&ID/PI&ID No.: --
	de la / from: 05-K1; 06-K2; Supapne siguranta.	Temp. de protectie/Design temp.(°C): 100
Dasa conducte/Pipe Class: --	Colector total	

TÜV
AUSTRIA
ROMANIA

S.C. PETROL-LUKOIL S.A.
Piațet
Str. Mihail Bravu, nr.235
Județ Prahova

LUKOIL
OIL COMPANY

Intreprindere/Client: PETROTEL-LUKOIL

Instalatie/Plant: HPM

Scara/Scale: NTS

SSS 41-06-EF-2.3, 6,006,0

SS 41-08-EF-2,5,008,007,010,020,21,N-06-EF-002,004,012,013,014,015,016,017,018

paq/paq 9 din/from 26



paq/paq 9 din/from 26

PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Descriere	DN	Canitate
1 Teava	250	1.8 M
2 Teava	150	8.9 M
3 Capac sudat	250	1
4 Cot 90	150	5
5 Flansa cu gat Dn150(ø168,3x-)/Pn25/B2	150	1
6 Garnitura Dn150/Pn25/B2	150	1
7 Prezoane cu 2 piulite	M24x130	8/16

Numele și prenumele: DODON MARIUS
 Data stat RADTE IMSP: DISPRIE/8234/03.04.2015
 AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
 Data: 05.2016 Semnătura: lu

Data: 05.2016 Semnătura: M



LEGENDA:

—limita sistem

- conducă existența supusului examinării
- conducă existența în afara sistemului

Definiția, componenta și dimensiunile vor
 fi verificate înainte de examinare.

PLAN MASURATORI GROS


emp. min luer/L/min op. temp.(°C):	—	Infection (nr./Day) Tracing (nr./MD):	NA	Temp. riox. luer/L/min op. temp.(°C):	100
Media/Medium:	G+H2+H2S	Pres. max luer/L/min op. pressure(bar):	15	Modul/Module:	—
Grupo fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categorie:	III	Media proba/Test medium:	Agg
Material/Material:	—	% control neiductiv/Nonductivity test	25-25/100	Prestime proba/Test medium (bar):	—
Isolatie/involuatie (type/blok):	NA	Test elasticiteit/Elasticity Test:	—	Stigunne P&P/2&D No.:	—
Protectie coatingen/Corrosie Protecties:	NA	Orgen receptie finale/Final reception:	—	Temp. de proiectie/Design temp.(°C):	100
Treatment terms/Heat Treatment:	NA	Prestime proiectie/Design pressure(bar):	15	Colector facta	—
Clase conductie/Type Class:	—	de la /from: 06-K1; 06-K2; Supose siguranta:	—	la /to:	—

[illegible]

1.7.18.29.2.124.203.07	Cod. Installat./Plant Code/Orig.Plant
Intrepindere/Cient: PETROTEL -- LUKOIL	
Instalatie/Plant: HPM	

Scaro/Scale: NTS



SS	41-06-EF-2,5,6,006,007,010,020,21,N-06-EF-002,004,012,013,014,015,016,017,018	pag/pag	11	din/from	26
----	---	---------	----	----------	----



04				
03				
02				
01				
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea R.	Ninca N. IUL
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Changes description	Date/Date	Intocmit/ Designer	Verificat/Checked

PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Contitate
1	Teava	150	8.8 M
2	Teava	25	0.7 M
3	Mufa soclu	150X25	1
4	Cot 90	150	3
5	Cot mufa soclu	25	1
6	Capac filetat	25	1
7	Flansa cu gat Dn150(ø168,3x-)/Pn25/B2 150	150	3
8	RMS Dn150/Pn160	25	1
9	Garnitura Dn150/Pn25/B2	150	3
10	Prezoane cu 2 piulite	M24x130	24/48




LEGENDA:

- limita sistem

- conducta existenta supusa examinarii
- conducta existenta in afara sistemului
- conducta noua, componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinare.

PLAN MASURATORI GROS

Temp. min. lucru/Min. op. temp. (C): -	Ineditari (in./DN) Tracing (in./ND): NA	Temp. max. lucru/Max. op. temp. (C): 100
Mediu/Medium: G+H2+H2S	Pres. max. lucru/Max. op. pressure(bar): 15	Modul/Module: -
Grupa fluid/Fluid Group: 1	Categorie/Categorie: III	Mediu probe/Test medium: Apo
Material/Material: -	% control nedestructiv/Nondestructive test: 100%	Prelime probe/Test pressure(bar): -
Isolatie/Insulation (type/thick): NA	Test elasticitate/Elasticity Test: -	Diagrama P&ID No.: -
Protectia coroziei/Corrosion Protection: NA	Organ receptie finala/Final reception: -	Temp. de proiectare/Design temp.(C): 100
Tratament termic/Heat Treatment: NA	Presiune proiectare/Design pressure(bar): 15	Temp. de proiectare/Design temp.(C): 100
Clasa conducte/Pipe Class: -	Is la /from: 06-K1; 06-K2; Supape sigurate: la /to: Colector facia	Proiect-Hr/Project-No: 17 18 19 20 21 22 23 31
		Desen-Hr/Drawing-No: 17 18 19 20 21 22 23 31
		Revizor: 00
		Code Instalatie/Plant Code: 31
		Code Instalatie/Plant Code: 31



Intreprindere/Cient: PETROTEL-LUKOIL

Instalatie/Plant: HPM

Scara/Scale: NTS

SS 41-06-EF-2.5.6.008.007.010.020.21-N-06-EF-002.004.012.013.014.015.016.017.018 pag/pag: 12 din/from 26

Numele si prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE IMSP: DISPREIE/8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
Data: 05.2016 Semnatura: [Signature]


04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM: EXAMINARI	03.2016	Florea N. [Signature]	Ninca N. [Signature]	Verificat/Checked
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Date/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked	

PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	150	32,9 M
2	Teava	20	0,3 M
3	Capac sudat	150	1
4	Cot 90	150	4
5	Capac filetat	20	1
6	Flansa cu gat Dn150(ø168,3x-)/Pn25/B2	150	1
7	RSMS Dn20/Pn160	20	1
8	Garnitura Dn150/Pn25/B2	150	1
9	RRCF Dn150/Pn25/B2	150	1
10	Prezoane cu 2 piulite	M24x130	8/16
11	Socket	150X20	1




Numele și prenumele: DODON MARIUS
 Atestat RADTE IMSP: DISPR/EI8234/03.04.2015
 AVIZAT CORESPUNDE: 06/2010
 Data: 05.2016 Semnătura: ul

LEGENDA:



- conducta existenta supusa examinarii
 - conducta existenta in afara sistemului
 Configuratia, componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinare.

PLAN MASURATORI GROSIMII PERETILOR



S.C. PETROL-UKOIL S.A.
 Ploiesti
 Str. Mihai Bravu, nr. 235
 Judet Prahova


Intreprindere/Cliet: PETROL-UKOIL

Instalatie/Plant: HPM

Scara/Scale: NTS

SS 41-06-EF-2,5,6,006,007,010,020,21,N-06-EF-002,004,012,013,014,015,016,017,018 pag/pag 13 din/ from 26

04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea Nicolae	Intocmit/Designer	Verificat/Checked
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Date/Date			



PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE			
Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	150	8.4 M
2	Teava	20	0.2 M
3	Teu egal	150X150	3
4	Reductie concentrica	150X100	2
5	Sockolet	150X20	1
6	Cot 90	150	4
7	Flange - Slip On Dn100(ø114,3x-)/Pn25/B20	20	2
8	RMS Dn20/Pn160	100	1
9	Garnitura Dn100/Pn25/B2	100	2
10	Prezoane cu 2 piulite	M20x110	16/32

Numele și prenumele: DODON MARIUS	
Atestat RADTE IMSP: DISPR/IE8234/03.04.2015	
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2010	
Data: 05.2016 Semnatura: 4	

Temp. min lucru/Min op. temp.(C): -		Insulatori (nr./DN)/Tracing (nr./DN): NA	Temp. max lucru/Max op. temp.(C): 100
Mediu/Medium: G+H2+H2S		Pres. max lucru/Max op. pressure(bar): 15	Modul/Module: -
Grup fluid/Fluid Group: 1		Categorie/Categorie: III	Mediu proba/Test medium: A60
Material/Material: -		% control nedistructiv/Nondestructive test: 100%UT	Presiune proba/Test pressure(bar): -
Izolatie/Insulation (type/thick): NA		Test elasticitate/Elasticity Test: -	Diagrama P&ID/P&ID No.: -
Protectie corozivare/Corrosion Protection: NA		Organ receptie finala/Final reception: -	Temp. de protectie/Design temp.(C): 100
Tratament termic/Heat Treatment: NA		Presiune protectie/Design pressure(bar): 15	Colector facia
Clasa conducte/Pipe Class: -		da la /from: 05-K1; 05-K2; Supape sigurantia: 15	da la /from: 05-K1; 05-K2; Supape sigurantia: 15

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.		S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.	
Str. Mihail Bravu nr.235		Str. Mihail Bravu nr.235	
Județul Prahova		Județul Prahova	
Intreprindere/Client: PETROTEL-LUKOIL		Intreprindere/Client: PETROTEL-LUKOIL	
Instalatie/Plant: HPM		Instalatie/Plant: HPM	
Scara/Scale: NTS		Scara/Scale: NTS	
SS 41-06-ET-2.5.5.006.057.010.020.21.N-06-ET-002.004.012.013.014.015.016.017.018		SS 41-06-ET-2.5.5.006.057.010.020.21.N-06-ET-002.004.012.013.014.015.016.017.018	

04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea	Ninca	NU
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Date/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked	


1

PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	150	5,1 M
2	Teava	25	21,4 M
3	Sockolet	150X25	2
4	Cot mufa soclu 90	25	2
5	Prezoane cu 2 piulite	M12x80	8/16
6	Cot mufa soclu 90	25	2
7	Flansa cu gat Dn25(ø33,7X-)/Pn25/B2	25	2
8	Garnitura Dn25/Pn25/B2	25	2

CONTINUARE CU
AMORTIZOR NK2

Numele și prenumele: DODON MARIUS
 Atestat RADTE IMSP: DISPRIE/8234/03.04.2015
 AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
 Data: 05.2016 Semnatura: y



LEGENDA:

- linie sistem

- conductă existentă asupra examinării

- conductă existentă în altă sistemul
 - configurația, componenta și dimensiunile vor
 fi verificate înainte de examinare.

PLAN MASURATORI GROSIMII

Temp. min lucru/Min op. temp.(°C):	-	Insulatori (nr./DN)/Tracing (nr./NO):	NA	Temp. max lucru/Max op. temp.(°C):	100
Mediu/Medium:	G+H2+H2S	Pres. max lucru/Max. op. pressure(bar):	15	Modul/Module:	-
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categorie:	III	Mediu proba/Test medium:	APG
Material/Material:	-	% control nedestructiv/Nondestructive test:	100%	Presiune proba/Test pressure(bar):	-
Isolație/Insulation (type/thick):	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	-	Diagrama P&ID/PI&ID No.:	-
Protecție corozivă/Corrosion Protection:	NA	Organ recepție finală/Final reception:	-	Temp. de proiectare/Design temp.(°C):	100
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune proiectare/Design pressure(bar):	15	de la /from: 06-K1; 05-K2; Supape siguranță / Safety valves:	-
Clasa conducte/Pipe Class:	-	de la /from: 06-K1; 05-K2; Supape siguranță / Safety valves:	-	la /to: Colector facia	-

TUV
AUSTRIA
ROMANIA
 S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
 Str. Mihai Bravu, nr. 235
 Judet Prahova

LUKOIL
 OIL COMPANY

Intreprindere/Client: PETROTEL-LUKOIL


Instalatie/Plant: HPM

Scara/Scale: NTS

SS 41-06-EF-25.6.006.007.010.020.21-N-06-EF-002.004.012.013.014.015.016.017.018 pag/pag 16 din/rom 26

04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea T. Nica N. 201	Verificat/Checked	
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Data/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked	


CONTINUARE CU
AMORTIZOR NK2CONTINUARE DIN
PAGINA 14CONTINUARE IN
PAGINA 17CONTINUARE IN
PAGINA 18



Poz	Descriere	DN	Contitate
1	Teava	150	7.05 M
2	Teava	20	0.7 M
3	Sockolet	150X20	2
4	Cot 90	150	2
5	Cot mufa soclu	20	1
6	Flansa cu gat Dn150(ø168.3x-)/Pn25/B2	150	1
7	Flansa Plata Dn20(ø26.9x-)/Pn25/B2	20	1
8	RMS Dn20/Pn160	20	1
9	Flansa oarba Dn20(ø26.9x-)/PN25/B2	20	1
10	Garnitura Dn150/Pn25/B2	150	1
11	Garnitura Dn20/Pn25/B2	20	1
12	Prezoane cu 2 piulite	M24x130 8/16	1
13	Prezoane cu 2 piulite	M12x80 4/8	1

Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE IMSP: DISPR/EI8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 6/2010
Data: 05.2016 Semnătura: [Signature]

LEGENDA:



- conducta existenta supusa examinarii
- conducta existenta in afara sistemului
- configuratie, componenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinare.

PLAN MASURATORI GROS

Temp. min. lucru/Min. op. temp.(°C): -	Insotitori (nr./DN)/Tracing (nr./ND): NA	Temp. max. lucru/Max. op. temp.(°C): 100
Mediu/Medium: G+H2+H2S	Pres. max. lucru/Max. op. pressure(bar): 15	Modul/Module: -
Grupa fluid/Fluid Group: 1	Categorie/Categories: III	Mediu proba/Test medium: Aq
Materiale/Materials: -	% control nedistructiv/Nondestructive test: 25-40%	Presiune proba/Test pressure(bar): -
Isolatie/Insulation (type/thick.): NA	Test elasticitate/Elasticity test: -	Diagrama P&ID/PI&ID No.: -
Protectia corוזiunii/Corrosion Protection: NA	Organ receptie finala/Final reception: -	Temp. de proiectare/Design temp.(°C): 100
Treatment termic/Heat Treatment: NA	Presiune proiectare/Design pressure(bar): 15	Temp. de proiectare/Design temp.(°C): 100
Clasa conducte/Pipe Class: -	da la /from: 06-K1; 06-K2; Supape sigurantă, la /for: Colector Tacta	

TUV AUSTRIA ROMANIA
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
Str. Mihai Bravu, nr.235
Judet Prilova

LUKOIL OIL COMPANY
16-287/PETIT

Intreprindere/Client: PETROTEL-LUKOIL	Proiect-Nr/Project-No: 16-287/PETIT	Desen-Nr/Drawing-No: 17.18.19.2d.21.22.23.3d.31.	Revizor: 00
Instalatie/Plant: HFM	Cod Instalatie/Plant Code: 00		
Scara/Scale: NTS			
SS 41-06-EF-2.5.6.006.007.010.020.21.4-06-EF-002.004.012.013.014.015.016.017.018			
pag/pag 17 din/rom 26			

POZITIA PUNCTELOR DE CONTROL PENTRU MASURAREA GROSIMII PERETILOR CU UTG

Reductie - "R"

Cot - "C"

Tronson - "A"

04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea [Signature]	Ninca [Signature]	Verificat/Checked
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Data/Data	Intocmit/Designer	Verificat/Checked	

Numele și prenumele: DODON MARIUS
 Atestat RADTE IMSP: DISPR/EI8234/03.04.2015
 AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
 Data: 05.2016 Semnătura: *[Signature]*

PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE


Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	150	4,4 M
2	Teava	40	0,3 M
3	Teava	25	6 M
4	Socket	150X40	1
5	Socket	150X25	1
6	Cot mufa soclu	25	4
7	Flansa cu gat Dn25(ø33,7x-)/Pn25/B2	25	1
8	Garnitura Dn25/Pn25/B2	25	1
9	Prezoane cu 2 piulițe	M20x110	8/16

CONTINUARE IN
 PAGINA 21

CONTINUARE IN
 PAGINA 22

CONTINUARE DIN
 PAGINA 18

CONTINUARE CU
 AMORTIZOR NK1



LEGENDA:

— limita sistem

— conductă existentă supusa examinării
 — conductă existentă în afara sistemului
 — verificată înainte de examinare

PLAN MASURATORI GROSIMII

Temp. min lucr/Min op. temp.(C):	—	Insulator (m/DN) Tracing (m/DN):	NA	Temp. max lucr/Max op. temp.(C):	100
Mediu/Medium:	G+H2+H2S	Pres. max lucr/Max. op. pressure(bar):	15	Temp. max lucr/Max op. temp.(C):	100
Grup Fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categorie:	III	Modul/Module:	—
Material/Material:	—	% corozie/Corrosion:	—	Mediu proba/Test medium:	Apă
Isolatie/Insulation (type/thick.):	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	—	Presiune proba/Test pressure(bar):	—
Protectia carazului/Corrosion Protection:	NA	Organ receptiv Endo/End reception:	—	Diagrama PA/P&ID No.:	—
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune proiectare/Design pressure(bar):	15	Temp. de proiectare/Design temp.(C):	100
Clasa conducte/Pipe Class:	—	de la /from: 06-K1; 06-K2; Supape sigurantă, la /to: Colector facia	—		

TUV AUSTRIA ROMANIA
 S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
 Ploiesti
 Str. Mihail Bravu, nr.235
 Judet Prahova

Intreprindere/Cient: PETROTEL-LUKOIL

Instalatie/Plant: HPM


Scara/Scale: NTS

Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Date/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked
04				
03				
02				
01				
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Floreș T.V. Ninca N.J.	


PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	40	3.85 M
2	Teava	32	0.1 M
3	Teava	25	4.8 M
4	PRMS	40X32	1
5	Sockolet	40X25	1
6	Cot mufa soclu	40	3
7	PRMS	32X25	1
8	Prezoane cu 2 piulite	M12x80	8/16
9	Flansa Plata Dn25(ø33,7x-)/Pn25/B2	25	2
10	RVMS Dn40/Pn160	40	1
11	Garnitura Dn25/Pn25/B2	25	2

Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE MSP: DISPRIE823403.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2010
Data: 08.2016 Semnatura: u




LEGENDA:




-conduita existenta supusa examinarii
-conduita existenta in afara sistemului
-conduita existenta in afara sistemului

PLAN MASURATORI GROS

Temp. min. lucru/Min op. temp.(°C):	-	Insotitor (nr./DN)/Tracing (nr./DN):	NA	Temp. max. lucru/Max op. temp.(°C):	100
Mediu/Medium:	G+H2+H2S	Pres. max. lucru/Max. op. pressure(bar):	15	Modul/Module:	-
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categorie:	III	Mediu proba/Test medium:	Apă
Material/Material:	-	% control radiografic/Radiography test:	25-30/100	Presiune proba/Test pressure(bar):	-
Isolatie/Insulation (type/thick):	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	-	Diagrama P&ID/P&ID No.:	-
Protectia coroziv/Corrosion Protection:	NA	Organ receptie finala/Final reception:	-	Temp. de proiectare/Design temp.(°C):	100
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune proiectare/Design pressure(bar):	15	Temp. de proiectare/Design temp.(°C):	100
Clasa conducte/Pipe Class:	-	de la /from: 06-K1; 06-K2; Supape siguranta:	la /to: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Colector facia	-



Intreprindere/Client:	PETROTEL-LUKOIL
Instalatie/Plant:	HPM
Scara/Scale:	NTS
SS 41-06-EF-2.5.6.006.007.010.020.21.N-06-EF-002.004.012.013.014.015.016.017.018	pag/pag 21 din/from 26





04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea T. Ninca N. N. N.	Intocmit/Designer	Verificat/Checked
Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Data/Date			

PIESE DE CONDUCTE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	150	8.6 M
2	Teava	25	8.9 M
3	Sockolet	150X25	1
4	Cot mufa soclu	25	4
5	Flansa cu gat Dn25(ø33.7x-)/Pn25/B2	25	1
6	Garnitura Dn25/Pn25/B2	25	1
7	Prezoane cu 2 piulite	M12x80	4/8

Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE IMSP: DISPRIE18234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: 06/2016
Data: 05.2016 Semnătura: u




LEGENDA:

- limita sistem
- conductă existentă supusă examinării
- conductă existentă în afara sistemului
- componentă și dimensiunile vor fi verificate înainte de examinare.


PLAN MASURATORI GROS

Temp. min. lucru/Min. op. temp. (°C):	NA	Insolator (nr./DN):	NA	Temp. max. lucru/Max. op. temp. (°C):	150
Mediu/Medium:	G+H2+H2S	Pres. max. lucru/Max. op. pressure (bar):	15	Modul/Module:	III
Grupa fluid/Fluid Group:	1	Categorie/Categorie:	III	Mediu proba/Test medium:	Apă
Materiale/Materials:	NA	Test elasticitate/Elasticity Test:	NA	Presiune proba/Test pressure (bar):	NA
Izolatie/Insulation (type/thick.):	NA	Test rezistență la coroziune/Corrosion resistance:	NA	Diagrama P&ID/PI&ID No.:	NA
Protecție coroziune/Corrosion Protection:	NA	Originea recepției finale/Final reception:	NA	Temp. de protecție/Design temp. (°C):	100
Tratament termic/Heat Treatment:	NA	Presiune protecție/Design pressure (bar):	15	Temp. de protecție/Design temp. (°C):	100
Clasa conductivității/Pipe Class:	NA	de la /from: 05-K1; 06-K2; Supape siguranță, în /for: Colector focal	NA	Proiect-Nr./Project-No:	18-287/PSYIT
				Desen-Nr./Drawing-No:	18-287/PSYIT
				ANEXA: 3	00



04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea R. Nica		
Rev/Rev	Denumirea modificării/Change description	Date/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked	

04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea R. Nica		
Rev/Rev	Denumirea modificării/Change description	Date/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked	



PIESE DE CONDUITE - LISTA DE PIESE

Poz	Descriere	DN	Cantitate
1	Teava	150	14.4 M
2	Teava	20	0.25 M
3	Teu egal	150x150	1
4	Teu redus	150x100	1
5	Reductie concentrica	150x100	1
6	Socketet	150x20	1
7	Cot 45	150	2
8	Cot 90	150	2
9	Flansa cu gat Dn150(ø168,3x-)/Pn25/B2	150	2
10	Flansa cu gat Dn100(ø114,3x-)/Pn25/B2	100	1
11	Flansa cu gat Dn20/Pn160	20	1
12	Garnitura Dn150/Pn25/B2	150	2
13	Garnitura Dn100/Pn25/B2	100	1
14	RSF Dn150/ Pn25/B2	150	1
15	Prezoane cu 2 piulite	M24x130	16/32
16	Prezoane cu 2 piulite	M20x110	8/16


Numele și prenumele: DODON MARIUS
 Atestat RADTE IMSP: DISPRE/8234/03.04.2015
 AVIZAT CORESPUNDE: 05.2016
 Semnatura: [Signature]

LEGENDA:

- linia sistem
- conducta existenta asupra examinarii
- conducta existenta in afara sistemului
- conducta existenta si dimensiunile vor fi verificate inainte de examinare.

PLAN MASURATORI GROSII

Temp. min lucru/Min op. temp (°C): -	Insolatori (nr./DN)/Tracing (nr./m): NA	Temp. max lucru/Max op. temp (°C): 100
Mediu/Medium: G+H2+H2S	Pres. max lucru/Max. op. pressure(bar): 15	Modul/Module: -
Grupa fluid/Fluid Group: 1	Categorie/Categorie: III	Mediu probe/Test medium: Apa
Material/Material: -	% control neelasticitate/Neelasticity test: 20-27/ML	Presiune probe/Test pressure(bar): -
Isolatie/Insulation (type/thick): NA	Test elasticitate/Elasticity Test: -	Diagrama P&ID No.: -
Protectie corozivare/Corrosion Protection: NA	Ordon receptie finete/Finish reception: -	Temp. de proiectare/Design temp (°C): 100
Tratament termic/Heat Treatment: NA	Presiune proiectare/Design pressure(bar): 15	Temp. de colectare/Collection temp (°C): 100
Clasa conductivitatii/Conductivity Class: -	Ordon de la /from: 05-K1; 06-K2; Supape sigurantice la /val: Colector facila	Proiect-Nr/Project-No: 16-287/PEVIT
		Desen-Nr/Drawing-No: 171819202122232431
		ANEXA 3
		00



S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
 Str. Mihai Bravu, nr. 235
 Județul Prahova


Intreprindere/Client: PETROTEL-LUKOIL


Instalatie/Plant: HPM

Scara/Scale: NTS

SS 41-06-EF-2,5,6,006,007,010,020,21,4-06-EF-002,004,012,013,014,015,016,017,018

Rev/Rev	Denumirea modificarii/Change description	Date/Date	Intocmit/Designer	Verificat/Checked
04				
03				
02				
01				
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea T. Nica	Nica N. Oly





Numele și prenumele: DODON MARIUS
Atestat RADTE IMSP: DISPR/EI8234/03.04.2015
AVIZAT CORESPUNDE: <i>CLP</i>
Data: 05.2016 Semnătură: <i>[Signature]</i>

LEGENDA:

—limita sistem

- conducătorii existenți supuși examinării
- conducătorii existenți în afara sistemului

PLAN MASURATORI GROSSE

	Temp. min luera/Min op. temp.(°C): --	Inseccion (nr./DN)/Tracing (nr./ND): NA	
	Mediu/Medium: G+H2+HZS	Piez. max luera/Axiz. op. pressure(bar): 15	
	Grupa fluid/Fluid Group: 1	Categorie/Categories: III	
	Materiale/Materials:	% control medietate/moderate test $\frac{100-20}{100}$	
	Izolare/Insulation (type/thick.): NA	Test elasticitate/Elasticity Test: --	
	Protectia corozivare/Corrosion Protection: NA	Organ receptie final/Final reception: --	
	Treatment terms/Heat Treatment: NA	Presiune protectie/Design pressure(bar): 15	
	Clasa conducte/Pipe Class: --	de la /From: 06-K1; 08-K2; Supraco siguranta.	
		la /to: Colector focal	
		Temp. de proiectare/Design temp.(°C): 100	
		Digramara P&I/P&ID No.: --	
		Presiune proba/Test pressure(bar): --	
		Mediu proba/Test medium: AqO	
		Modul/Module: --	
		Temp. max luera/Axiz. op. temp.(°C): 100	

TÜV
AUSTRIA
ROMANIA

LUKOIL
OIL COMPANY

S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.
Ploiești
Str. Mihail Bravu, nr.235
judet Prahova

AUSTRIA	ROMANIA	SIR. MIHAIL STANU, INC235 Judez Pradevna		OIL COMPANY	16-287/PEVIT	ANEXA 3	00
Intreprindere/Cient:	PETROTEL-LUKOIL				17 18 19 20 21 22 23 30 31		
Instalatie/Plant:	HPM				Cod Instalatie/Plant: Codul Drig-Plan		

04					
03					
02					
01					
00	INTOCMIRE PROGRAM EXAMINARI	03.2016	Florea T.  Nincea N. 	Intocmit/Designer	Verificat/Checked

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COMANDA		ANEXA III	
BENEFICIAR	S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.	NR	
		PAG	
		DATA	VERIFICAT
		REV	INFORME
		0	Cred G
		1	Banq G
			ANEXA III

CARACTERISTICI TEHNICE CONDUCTE										CALCUL DE DIMENSIONARE LA PRESIUNE INTERIOARA										INSTALATIA										CALCULUL PRESIUNEI DE INCARCARE										CALCULUL DE VERIFICARE A TENSIUNII										CALCULUL DURATEI REMANENTE DE VITA																																																																																																																																										
S	SYMBOL	MATER. RIAL	P ₁ (bar)	P ₂ (bar)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	V ₁ (m³)	V ₂ (m³)	R ₁ (mm)	R ₂ (mm)	r	z	e	e ₁ (mm)	e ₂ (mm)	e ₃ (mm)	e ₄ (mm)	e ₅ (mm)	e ₆ (mm)	e ₇ (mm)	e ₈ (mm)	e ₉ (mm)	e ₁₀ (mm)	e ₁₁ (mm)	e ₁₂ (mm)	e ₁₃ (mm)	e ₁₄ (mm)	e ₁₅ (mm)	e ₁₆ (mm)	e ₁₇ (mm)	e ₁₈ (mm)	e ₁₉ (mm)	e ₂₀ (mm)	e ₂₁ (mm)	e ₂₂ (mm)	e ₂₃ (mm)	e ₂₄ (mm)	e ₂₅ (mm)	e ₂₆ (mm)	e ₂₇ (mm)	e ₂₈ (mm)	e ₂₉ (mm)	e ₃₀ (mm)	e ₃₁ (mm)	e ₃₂ (mm)	e ₃₃ (mm)	e ₃₄ (mm)	e ₃₅ (mm)	e ₃₆ (mm)	e ₃₇ (mm)	e ₃₈ (mm)	e ₃₉ (mm)	e ₄₀ (mm)	e ₄₁ (mm)	e ₄₂ (mm)	e ₄₃ (mm)	e ₄₄ (mm)	e ₄₅ (mm)	e ₄₆ (mm)	e ₄₇ (mm)	e ₄₈ (mm)	e ₄₉ (mm)	e ₅₀ (mm)	e ₅₁ (mm)	e ₅₂ (mm)	e ₅₃ (mm)	e ₅₄ (mm)	e ₅₅ (mm)	e ₅₆ (mm)	e ₅₇ (mm)	e ₅₈ (mm)	e ₅₉ (mm)	e ₆₀ (mm)	e ₆₁ (mm)	e ₆₂ (mm)	e ₆₃ (mm)	e ₆₄ (mm)	e ₆₅ (mm)	e ₆₆ (mm)	e ₆₇ (mm)	e ₆₈ (mm)	e ₆₉ (mm)	e ₇₀ (mm)	e ₇₁ (mm)	e ₇₂ (mm)	e ₇₃ (mm)	e ₇₄ (mm)	e ₇₅ (mm)	e ₇₆ (mm)	e ₇₇ (mm)	e ₇₈ (mm)	e ₇₉ (mm)	e ₈₀ (mm)	e ₈₁ (mm)	e ₈₂ (mm)	e ₈₃ (mm)	e ₈₄ (mm)	e ₈₅ (mm)	e ₈₆ (mm)	e ₈₇ (mm)	e ₈₈ (mm)	e ₈₉ (mm)	e ₉₀ (mm)	e ₉₁ (mm)	e ₉₂ (mm)	e ₉₃ (mm)	e ₉₄ (mm)	e ₉₅ (mm)	e ₉₆ (mm)	e ₉₇ (mm)	e ₉₈ (mm)	e ₉₉ (mm)	e ₁₀₀ (mm)	e ₁₀₁ (mm)	e ₁₀₂ (mm)	e ₁₀₃ (mm)	e ₁₀₄ (mm)	e ₁₀₅ (mm)	e ₁₀₆ (mm)	e ₁₀₇ (mm)	e ₁₀₈ (mm)	e ₁₀₉ (mm)	e ₁₁₀ (mm)	e ₁₁₁ (mm)	e ₁₁₂ (mm)	e ₁₁₃ (mm)	e ₁₁₄ (mm)	e ₁₁₅ (mm)	e ₁₁₆ (mm)	e ₁₁₇ (mm)	e ₁₁₈ (mm)	e ₁₁₉ (mm)	e ₁₂₀ (mm)	e ₁₂₁ (mm)	e ₁₂₂ (mm)	e ₁₂₃ (mm)	e ₁₂₄ (mm)	e ₁₂₅ (mm)	e ₁₂₆ (mm)	e ₁₂₇ (mm)	e ₁₂₈ (mm)	e ₁₂₉ (mm)	e ₁₃₀ (mm)	e ₁₃₁ (mm)	e ₁₃₂ (mm)	e ₁₃₃ (mm)	e ₁₃₄ (mm)	e ₁₃₅ (mm)	e ₁₃₆ (mm)	e ₁₃₇ (mm)	e ₁₃₈ (mm)	e ₁₃₉ (mm)	e ₁₄₀ (mm)	e ₁₄₁ (mm)	e ₁₄₂ (mm)	e ₁₄₃ (mm)	e ₁₄₄ (mm)	e ₁₄₅ (mm)	e ₁₄₆ (mm)	e ₁₄₇ (mm)	e ₁₄₈ (mm)	e ₁₄₉ (mm)	e ₁₅₀ (mm)	e ₁₅₁ (mm)	e ₁₅₂ (mm)	e ₁₅₃ (mm)	e ₁₅₄ (mm)	e ₁₅₅ (mm)	e ₁₅₆ (mm)	e ₁₅₇ (mm)	e ₁₅₈ (mm)	e ₁₅₉ (mm)	e ₁₆₀ (mm)	e ₁₆₁ (mm)	e ₁₆₂ (mm)	e ₁₆₃ (mm)	e ₁₆₄ (mm)	e ₁₆₅ (mm)	e ₁₆₆ (mm)	e ₁₆₇ (mm)	e ₁₆₈ (mm)	e ₁₆₉ (mm)	e ₁₇₀ (mm)	e ₁₇₁ (mm)	e ₁₇₂ (mm)	e ₁₇₃ (mm)	e ₁₇₄ (mm)	e ₁₇₅ (mm)

[illegible]

Se poate adopta durata de viață 8 ani cu condiția înlocuirii urmatoarelor elemente: A387-A788, A428-A429 dupa 4 ani; C27, A426-A427, A430 dupa 5 ani; A121-A122, A277-A278, A355-A356 dupa 6 ani; C23, A116-A117-A188, A119-A120, A178-A179, A184-A185, A189-A190, A295-A296, A351-A352, A357-A358, A384-A385 dupa 7 ani.

LEGENDA

— *questões de saúde* 117 mm7

... - pressure of the ...

Journal of Interpersonal Violence

കുടുംബശ്രീ - കുടുംബശ്രീ

...esistenza ammissibile, N/m/m?

Ref - limite de curea supragingival

RpO.2 - Milla de cuore convegni

P.m - resistência de rupestre la fracção