


APROBAT,

Membru directorat – Inginer Sef

Danulescu D.



15.09.2024

**Cerintele tehnice pentru intocmirea expertizei tehnice ale
elementelor la Estacada de cabluri electrice in zona
turnurilor de racire din cadrul PLK.**

Descrierea constructiei:

Estacada in zona turnurilor de racire din cadrul rafinarii Petrotel Lukoil a fost construita in 2017 in conformitate cu normativele si standardele in vigoare la acel moment.

Descrierea proiectului:

In principal scopul proiectului este de a aduce in conformitate suportii/paturile pentru cablurile. Aici menționam următoarele lucrări/activități: înlocuire suportii existenți, instalare suportii noi (inclusiv fundații noi), înlocuire console si jgheaburi de cabluri deteriorate sub tensiune. Estacada are aproximativ 80 m si este uniforma ca încărcare si liniara ca traseu. Analiza cauzelor de deterioare structurilor metalice.

Expertiza va sta la baza întocmirii unui proiect de modernizare / modificare estacadei si include:

- Analiza cauzei
- Plan de amplasare,
- Plan trasee cabluri;
- Studiul Geotehnic.

Civile: - Memoriu tehnic fundatii si structuri metalice,

- Caiet de sarcini,
- Plan control calitate,
- Planse desenate: fundatii, structuri metalice,
- Liste de materiale,

- Deviz economic.

Electric: - Memoriu tehnic,

- Plan legare la pamant,

- Liste de materiale,

- Deviz economic.

Toate livrabilele si serviciile vor fi in conformitate cu standardele si normativele aprobate de legislatia romaneasca.

Procesul de validare a documentatiei va tine cont de SREN ISO9001 : 2015 si de procedurile/standardele beneficiarului, in vigoare la data semnarii contractului.

Sef Serviciu MTRU

Sef Birou Energetic

Tehnician Energetic



Grecov M.



Nikiforov D.



Dumitrache F.